



中国国家强制性产品认证证书

编 号: 2023312307000365

委 托 人	重庆旭亚阀门有限公司
地 址	重庆市九龙坡区华岩镇新政村 9 社
生 产 者	重庆旭亚阀门有限公司
地 址	重庆市九龙坡区华岩镇新政村 9 社
生 产 企 业	重庆旭亚阀门有限公司
生 产 地 址	重庆市九龙坡区华岩镇新政村 9 社
产 品 名 称	电磁式燃气紧急切断阀
型 号 规 格	见附页
防 爆 标 志	Ex mb IIC T6 Gb
依 据 标 准	GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.9-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 2 页)。

首次发证日期: 2023 年 04 月 14 日

颁发日期: 2023 年 04 月 14 日

有效期至: 2028 年 04 月 13 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0023848



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2023312307000365

第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- DRQF-①-②/③④⑤XY

①:公称通径 ②:最高工作压力 ③:控制方式 ④:燃气种类 ⑤:连接方式

公称通径为: (DN10~DN500)

工作压力: 0.1MPa、0.4MPa、0.6MPa、0.8MPa、1.0MPa

控制方式: 常开型 (K)、常闭型 (B)

燃气种类: 天然气(T)、液化石油气(Y)、人工煤气 (R)

连接方式: 螺纹连接(L)、法兰连接(F)

额定电压: AC220V、DC24V、DC9V~DC12V

防爆标志: Ex mb IIC T6 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 使用环境温度: -20℃~+60℃

- 产品防护等级: IP65

颁发日期: 2023 年 04 月 14 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2023312307000365

第 2 页 共 2 页

- 工作介质温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 响应时间 $\leq 1\text{s}$, 瞬间关闭, 须在险情排除后手动打开切断阀。
- 警告: 潜在静电电荷危险—见使用说明书。
- 产品使用时不能暴露在阳光下或紫外线 (UV) 的其他辐射源中。
- 预留电缆长度大于 1.0 米, 安装使用时, 电缆自由端应接入与使用环境相适应的设备

内。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: S2022WN034
- 工厂检查报告: CN2023Q010062

4、证书变更信息: 无

颁发日期: 2023 年 04 月 14 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com