

蒸汽锅炉内部检验结论报告

报告编号: HAEAPY1EGD4ZN20210183

檢驗日期: 2021-11-18

锅炉型号		WNS4-1.25-Y(Q)		设备代码		110010C47201900021									
产品编号		190007		单位内编号		01									
使用登记证编号		锅10豫E03279(21)													
制造单位		安阳三立锅炉科技有限公司													
安装单位		安阳三立锅炉科技有限公司													
产权单位		安阳天韵食品加工有限公司													
使用单位		安阳天韵食品加工有限公司													
设备使用地点		河南省安阳市殷都区													
使用单位统一社会信用代码		—		邮政编码		455000									
管理部门		办公室		联系人		高经理									
联系方式		15515050009													
投入使用日期		2020-12-09		上次检验日期		—									
性能参数	额定蒸发量	4.00 t/h		额定工作压力		1.25 MPa									
	额定工作温度	193.0 °C		工作压力		0.40 MPa									
	出口温度	151.0 °C													
检验依据	《锅炉安全技术规程》TSG 11-2020														
缺陷及其处理	检验发现的缺陷位置、性质、程度及处理意见（必要时附图或者附页） 未见影响锅炉安全运行的缺陷问题。														
检验结论	●符合要求	允许（监控）使用参数 <table border="1"> <tr> <td>压力</td> <td>1.25 MPa</td> <td>温度</td> <td>193.0 °C</td> </tr> <tr> <td>介质</td> <td>水 水蒸汽</td> <td>其他</td> <td>—</td> </tr> </table>						压力	1.25 MPa	温度	193.0 °C	介质	水 水蒸汽	其他	—
	压力							1.25 MPa	温度	193.0 °C					
	介质	水 水蒸汽	其他	—											
○基本要求															
○不符合要求															
		下次检验日期：2023 年 11 月 18 日													
说明	—														
检验人员：潘扬 杜向阳															
编制：潘扬		日期：2021-11-18		检验机构核准编号：0192-2023  (盖章或者公章) 年 月 日											
审核：冯证军		日期：2021-11-24													
批准：李建设		日期：2021-11-24													

蒸汽锅炉内部检验结论报告

报告编号: HAEAPY1EGD4ZN20210183

检验日期: 2021-11-18

锅炉型号		WNS4-1.25-Y (0)		设备代码		110010C47201900021		
产品编号		190007		单位内编号		01		
使用登记证编号		锅10豫E03279 (21)						
制造单位		安阳三立锅炉科技有限公司						
安装单位		安阳三立锅炉科技有限公司						
产权单位		安阳天韵食品加工有限公司						
使用单位		安阳天韵食品加工有限公司						
设备使用地点		河南省安阳市殷都区						
使用单位统一社会信用代码		—		邮政编码		455000		
管理部门		办公室		联系人		高经理		
联系方式		15515050009						
投入使用日期		2020-12-09		上次检验日期		—		
性能参数	额定蒸发量	4.00	t/h	额定工作压力	1.25	MPa		
	额定工作温度	193.0	℃	工作压力	0.40	MPa		
	出口温度	151.0	℃					
检验依据	《锅炉安全技术规程》TSG 11-2020							
缺陷及其处理	检验发现的缺陷位置、性质、程度及处理意见 (必要时附图或者附页) 未见影响锅炉安全运行的缺陷问题。							
检验结论	●符合要求 ○基本符合要求 ○不符合要求		允许 (监控) 使用参数					
			压力	1.25	MPa	温度	193.0	℃
			介质	水 水蒸汽		其他	—	
		下次检验日期: 2023 年 11 月 18 日						
说明	—							
检验人员: 潘杨 杜向阳								
编制: 潘杨	日期: 2021-11-18		 检验机构核准编号: 0192-2023 (检验机构专用章或者公章) 年 月 日					
审核: 冯强	日期: 2021-11-24							
批准: 李建设	日期: 2021-11-24							