

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970301053055

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产者地址: 河北省唐山市路南区三角地南500米
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 照明计量配电箱(配电板)
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T7251.3-2017
生产企业名称: 唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产企业地址: 唐山市路南区三角地南500米

联系人: 董林成
电话: 13831543482
电子邮箱: 13831543482@163.com
指定签字人: 董林成

自我声明时间: 2020-10-26
自我声明地点: 河北省唐山市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970301053055

产品系列、型号、规格:

XLM InA=250A~10A, Icw=6kA; Ue=380V、220V, Ui=400V; 50Hz; IP30-操作面IP20C; 户内型

联系人: 董林成
电话: 13831543482
电子邮箱: 13831543482@163.com
指定签字人: 董林成

自我声明时间: 2020-10-26
自我声明地点: 河北省唐山市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970301053079

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产者地址: 河北省唐山市路南区三角地南500米
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 动力配电柜(低压成套开关设备)
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T7251.12-2013
生产企业名称: 唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产企业地址: 唐山市路南区三角地南500米

联系人: 董林成
电话: 13831543482
电子邮箱: 13831543482@163.com
指定签字人: 董林成

自我声明时间: 2020-10-26
自我声明地点: 河北省唐山市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970301053079

产品系列、型号、规格:

XL 主母线: InA=630A、400A~10A, Icw=10KA; Ue=380V, Ui=660V; 50Hz; IP30

联系人: 董林成
电话: 13831543482
电子邮箱: 13831543482@163.com
指定签字人: 董林成

自我声明时间: 2020-10-26
自我声明地点: 河北省唐山市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970301053062

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产者地址: 河北省唐山市路南区三角地南500米
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 低压开关柜(低压成套开关设备)
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T7251.12-2013
生产企业名称: 唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产企业地址: 唐山市路南区三角地南500米

联系人: 董林成
电话: 13831543482
电子邮箱: 13831543482@163.com
指定签字人: 董林成

自我声明时间: 2020-10-26
自我声明地点: 河北省唐山市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970301053062

产品系列、型号、规格:

GGD1 主母线: $I_n A=1000A$ 、 $400A \sim 10A$, $I_{cw}=10kA$; $U_e=380V$, $U_i=660V$; $50Hz$; $IP30$

联系人: 董林成
电话: 13831543482
电子邮箱: 13831543482@163.com
指定签字人: 董林成

自我声明时间: 2020-10-26
自我声明地点: 河北省唐山市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970301053057

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产者地址: 河北省唐山市路南区三角地南500米
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 低压开关柜(低压成套开关设备)
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T7251.12-2013
生产企业名称: 唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产企业地址: 唐山市路南区三角地南500米

联系人: 董林成
电话: 13831543482
电子邮箱: 13831543482@163.com
指定签字人: 董林成

自我声明时间: 2020-10-26
自我声明地点: 河北省唐山市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970301053057

产品系列、型号、规格:

GGD2 主母线: InA=1500A~400A, Icw=30kA; Ue=400V, Ui=660V; 50Hz; IP30

联系人: 董林成
电话: 13831543482
电子邮箱: 13831543482@163.com
指定签字人:

董林成

自我声明时间: 2020-10-26

自我声明地点: 河北省唐山市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970301053072

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产者地址:	河北省唐山市路南区三角地南500米
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	低压开关柜(低压成套开关设备)
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T7251.12-2013
生产企业名称:	唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产企业地址:	唐山市路南区三角地南500米

联系人:	董林成
电话:	13831543482
电子邮箱:	13831543482@163.com
指定签字人:	董林成

自我声明时间:	2020-10-26
自我声明地点:	河北省唐山市
生产者签章:	



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970301053072

产品系列、型号、规格:

GGD3 主母线: InA=4000A, 2500A~1000A, Icw=50kA, Ue=380V, Ui=660V, 50Hz, IP30

联系人: 董林成
电话: 13831543482
电子邮箱: 13831543482@163.com
指定签字人: 董林成

自我声明时间: 2020-10-26
自我声明地点: 河北省唐山市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970301053076

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产者地址: 河北省唐山市路南区三角地南500米
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 低压抽出式开关设备(低压成套开关设备)
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB 7251. 12-2013
生产企业名称: 唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产企业地址: 唐山市路南区三角地南500米

联系人: 董林成
电话: 13831543482
电子邮箱: 13831543482@163. com
指定签字人: 董林成

自我声明时间: 2020-10-26
自我声明地点: 河北省唐山市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx. cnca. cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970301053076

产品系列、型号、规格:

GCK 主母线: $I_{nA}=2500A\sim1000A$, $I_{cw}=50KA$, 馈电柜配电母线: $I_{nc}=1500A$, $I_{cw}=30kA$; 控制柜配电母线: $I_{nc}=1000A\sim400A$, $I_{cw}=30kA$; $U_e=380V$, $U_i=660V$; $50Hz$; $IP30$

联系人: 董林成
电话: 13831543482
电子邮箱: 13831543482@163.com
指定签字人: 董林成

自我声明时间: 2020-10-26
自我声明地点: 河北省唐山市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970301053082

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产者地址:	河北省唐山市路南区三角地南500米
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	低压抽出式开关设备(低压成套开关设备)
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T7251.12-2013
生产企业名称:	唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产企业地址:	唐山市路南区三角地南500米

联系人: 董林成
电话: 13831543482
电子邮箱: 13831543482@163.com
指定签字人: 董林成

自我声明时间: 2020-10-26
自我声明地点: 河北省唐山市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970301053082

产品系列、型号、规格:

GCS 主母线: InA=2500A、1600A~400A, Icw=30kA; 配电母线: Inc=800A~400A, Icw=30kA; Ue=380V, Ui=660V; 50Hz; IP40

联系人: 董林成
电话: 13831543482
电子邮箱: 13831543482@163.com
指定签字人: 董林成

自我声明时间: 2020-10-26
自我声明地点: 河北省唐山市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970301053074

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产者地址: 河北省唐山市路南区三角地南500米
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 低压无功功率补偿柜(低压成套无功功率补偿装置)
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 15576-2020
生产企业名称: 唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产企业地址: 唐山市丰南区三角地南500米

联系人: 董林成
电话: 1383154****
电子邮箱: 13831543482@163.com
指定签字人: 董林成

自我声明时间: 2022-04-18
自我声明地点: 河北省唐山市
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970301053074

产品系列、型号、规格:

G G JIn=383A ~63A ,Icw=15kA ,U e=380V ,U i=660V ,300kvar~60kvar,单相、三相结合补偿,50H z,IP30,户内型 控制投切电容器的元件类型: 机电开关

联系人: 董林成
电话: 1383154****
电子邮箱: 13831543482@163.com
指定签字人: 董林成

自我声明时间: 2022-04-18
自我声明地点: 河北省唐山市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970301053075

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

唐山森源电器成套设备制造有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产者地址: 河北省唐山市路南区三角地南500米
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 低压综合配电箱(低压成套开关设备)
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB 7251.12-2013, GB/T 15576-2020
生产企业名称: 唐山森源电器成套设备制造有限公司
生产企业地址: 唐山市路南区三角地南500米

联系人: 董林成
电话: 1383154****
电子邮箱: 13831543482@163.com
指定签字人: 董林成

自我声明时间: 2022-04-18
自我声明地点: 河北省唐山市
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970301053075

产品系列、型号、规格:

JP 主母线:InA=630A~100A,Icw=15kA Ue=380V,Ui=660V;170kvar~6.7kvar,单相、三相结合补偿 50Hz;IP44,户外型 控制投切电容器的元件类型:复合开关

联系人: 董林成
电话: 1383154****
电子邮箱: 13831543482@163.com
指定签字人: 董林成

自我声明时间: 2022-04-18
自我声明地点: 河北省唐山市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。