



创庆电力
CHUANG QING POWER

报告编号: DG2020-ZW0093



170008220347



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0408

型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐其他:

产品名称: 动力柜

型 号: XL-21

检测机构: 天津市电工技术科学研究院

机械工业仪用互感器及低压电器产品质量检测中心







报告编号: DG2020-ZW0093

第1页 共37页

试 验 报 告

样品名称: 动力柜 样品型号: XL-21 样品数量: 1台+1样箱 样品来源: 送样 样品生产序号: 200401 收样日期: 2020-04-08 完成日期: 2020-04-22	认证委托人: 西安创庆电力科技开发有限公司 地址: 陕西省西安市未央区六村堡街道施家寨村施寨南路8号 生产者: 西安创庆电力科技开发有限公司 地址: 陕西省西安市未央区六村堡街道施家寨村施寨南路8号 生产企业: 西安创庆电力科技开发有限公司 地址: 西安市鄠邑区甘亭镇崔南村	
试验依据标准: GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》		
试验结论: 合格		
认证单元产品型号规格及相关情况说明: 型号: XL-21 额定工作电压 (Ue): 380V 额定绝缘电压 (Ui): 660V 主母线的额定电流 (InA): 400A~10A 主母线(水平母线)额定短时耐受电流 (Icw): 10kA 配电母线额定电流 (Inc): / 配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): / 防护等级: IP30 频率: 50Hz 户内型/户外型: 户内型		
主检: 赵文艳 签名:  日期: 2020.4.28	 天津市电工技术科学研究院 机械工业仪用互感器及低压电器产品 质量检测中心 (检测机构名称、盖章) 2020年4月28日	
审核: 万越 签名:  日期: 2020.4.28		
签发: 吕治国 签名:  日期: 2020.4.28		
备注	送试样品: XL-21 Ue=380V, Ui=660V, InA=400A, Icw=10kA, IP30, 50Hz, 户内型。 本 CCC 产品认证试验报告依据 CNCA-C03-01:2014 强制性产品认证实施规则及相关 CCC 产品认证规定。	