



创庆电力
CHUANG QING POWER

报告编号： DG2020-ZW0092



170008220347



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0408

型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐其他：

产品名称： 配电箱

型 号： XM

检测机构： 天津市电工技术科学研究院

机械工业仪用互感器及低压电器产品质量检测中心





报告编号: DG2020-ZW0092

第1页 共43页

试 验 报 告

样品名称: 配电箱 样品型号: XM 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 样品生产序号: 200405 收样日期: 2020-04-08 完成日期: 2020-04-22	认证委托人: 西安创庆电力科技开发有限公司 地址: 陕西省西安市未央区六村堡街道施家寨村施寨南路8号 生产者: 西安创庆电力科技开发有限公司 地址: 陕西省西安市未央区六村堡街道施家寨村施寨南路8号 生产企业: 西安创庆电力科技开发有限公司 地址: 西安市鄠邑区甘亭镇崔南村
试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》	
试验结论: 合格	
认证单元产品型号规格及相关情况说明: 型号: XM 额定工作电压 (Ue): 380V、220V 额定绝缘电压 (Ui): 500V 主母线额定电流 (InA): 250A~10A 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 6kA 额定频率 (fn): 50Hz 户内型/户外型: 户内型 防护等级: IP30-操作面 IP20C	
主检: 赵文艳 签名: <u>赵文艳</u> 日期: 2020.4.27 审核: 万越 签名: <u>万越</u> 日期: 2020.4.27 签发: 吕治国 签名: <u>吕治国</u> 日期: 2020.4.27	天津市电工技术科学研究院 机械工业仪用互感器及低压电器产品 质量检测中心 (检测机构名称、盖章) 2020年4月27日
备注	送试样品: XM Ue=380V, Ui=500V, InA=250A, Icw=6kA, 50Hz, 户内型, IP30-操作面 IP20C 1. 本单元所用关键元器件的额定电压等级不低于实际送样的系统额定电压等级; 2. 本 CCC 产品认证试验报告依据 CNCA-C03-01:2014 强制性产品认证实施规则及相关 CCC 产品认证规定。