



创庆电力
CHUANG QING POWER

报告编号： DG2020-ZW0089



170008220347



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0408

型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐其他：

产品名称： 双电源柜




型 号： ATS

检测机构： 天津市电工技术科学研究院

机械工业仪用互感器及低压电器产品质量检测中心



试 验 报 告

样品名称: 双电源柜	认证委托人: 西安创庆电力科技开发有限公司
样品型号: ATS	地址: 陕西省西安市未央区六村堡街道施家寨村施寨南路 8 号
样品数量: 1 台+1 样箱	生产者: 西安创庆电力科技开发有限公司
样品来源: 送样	地址: 陕西省西安市未央区六村堡街道施家寨村施寨南路 8 号
样品生产序号: 200402	生产企业: 西安创庆电力科技开发有限公司
收样日期: 2020-04-08	地址: 西安市鄠邑区甘亭镇崔南村
完成日期: 2020-04-22	
试验依据标准: GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》	
试验结论: 合格	
认证单元产品型号规格及相关情况说明: 型号: ATS 额定工作电压 (Ue): 380V 额定绝缘电压 (Ui): 660V 主母线的额定电流 (InA): 400A~10A 主母线 (水平母线) 额定短时耐受电流 (Icw): 10kA 配电母线额定电流 (Inc): / 配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): / 防护等级: IP30 频率: 50Hz 户内型/户外型: 户内型	
主检: 赵文艳 签名:  日期: 2020.4.24	天津市电工技术科学研究院 机械工业仪用互感器及低压电器产品 质量检测中心  (检测机构名称、盖章) 2020年4月24日
审核: 万 越 签名:  日期: 2020.4.24	
签发: 吕治国 签名:  日期: 2020.4.24	
备注	送试样品: ATS Ue=380V, Ui=660V, InA=400A, Icw=10kA, IP30, 50Hz, 户内型。 1. 本 CCC 产品认证试验报告依据 CNCA-C03-01:2014 强制性产品认证实施规则及相关 CCC 产品认证规定。