



创庆电力
CHUANG QING POWER



No : AY1300437-2021



180017112838



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177



(2018)国认监认字(337)号

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 箱式变电站

型号规格: ZBW-12/0.4-1600

委托单位: 西安创庆电力科技发展有限公司

检验类别: 型式检验



国家节能产品质量监督检验中心

National Supervision and Inspection Center for Energy-saving Product Quality

(山东省产品质量检验研究院)



创庆电力
CHUANG QING POWER

No.AY1300437-2021

国家节能产品质量监督检验中心

National Supervision and Inspection Center for Energy-saving Product Quality

检验报告

Test Report

第 1 页 共 38 页

样品名称 Sample	箱式变电站	检验类别 Test Kind	型式检验
委托单位 Client	西安创庆电力科技开发有限公司	型号规格 Model, Type	ZBW-12/0.4-1600
生产单位 Manufacturer	西安创庆电力科技开发有限公司	样品等级 Grade	合格品
委托单位地址 Address of Client	陕西省西安市未央区六村堡街道施家寨村施寨南路 8 号	商 标 Brand	/
抽样地点 Sampling Location	/	送样人员 Client Representative	王永恒
抽样基数 Sample Batch	/	接样日期 Receipt Date	2021-03-18
样品数量 Sample Quantity	1 台	生产日期 Producing Date	2021-02
样品特性和状态 Sample Description	外观完好, 无破损	样品批号 Batch No.	210201
检验环境 Environmental for Test	/	检验日期 Test Date	2021-03-18 至 2021-04-23
检验依据 Test Standard	GB/T 17467-2020《高压/低压预装式变电站》		
判定依据 Decision Standard	GB/T 17467-2020《高压/低压预装式变电站》		
检验要求 Test Item	例行试验、型式试验（包括选用的型式试验项目）		
检验结论 Test Conclusion	该样品按 GB/T 17467-2020 判定为合格。		
备 注 Note	1、本报告含封面及封三。 2、“/”表示无内容。 3、检验地址：济南市经十东路 31000 号。		



批准: 丛林

日期: 2021-04-23

审核: 李进

日期: 2021-04-23

主检: 尹环环

日期: 2021-04-23