



中国国家强制性产品认证证书

编 号: 2020312313000073

委 托 人 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 者 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 企 业 江苏东佳电气有限公司
生 产 地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
产 品 名 称 防爆电缆连接器
型 号 规 格 见附页
防 爆 标 志 Ex db I Mb, Ex db IIC Gb
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 09 月 23 日

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

有效期至: 2025 年 09 月 22 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0017043



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2020312313000073

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- BCL-M16×1.5、BCL-M20×1.5、BCL-M24×1.5、BCL-M33×1.5、BCL-M42×1.5、
BCL-M48×1.5

防爆标志: Ex db I Mb, Ex db IIC Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 使用环境温度: -40℃~+60℃

- 本产品为防爆部件, 使用时导线自由端须做防爆处理。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2004X0842, CQST2004X0842/01

4、证书变更信息:

- 2022 年 08 月 02 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2022312303000582

委托人 江苏东佳电气有限公司
地址 扬州市江都区郭村镇工业区
生产者 江苏东佳电气有限公司
地址 扬州市江都区郭村镇工业区
生产企业 江苏东佳电气有限公司
生产地址 江苏省扬州市江都区郭村镇工业区
产品名称 防爆接线端子箱
型号规格 BHD-1260/10 10kV 1260A
防爆标志 Ex eb II T4 Gb, Ex tb III C T135°C Db
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2022 年 01 月 23 日

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

有效期至: 2027 年 01 月 22 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0017039



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2022312303000582

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- 无
- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该产品使用时, 与防爆设备安装的配合面, 防护等级应达到 IP65
- 产品配用已取得 CCC 证书的防爆填料函, 请严格按照使用说明书使用。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2112C040、CQST2112C040/01
- 工厂检查报告: CN2021Q010227

4、证书变更信息:

- 2022 年 08 月 02 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编 号: 2022312303000579

委 托 人 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 者 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 企 业 江苏东佳电气有限公司
生 产 地 址 江苏省扬州市江都区郭村镇工业区
产 品 名 称 防爆接线盒
型 号 规 格 BHD-300/11 11kV 300A
防 爆 标 志 Ex db IIB T5 Gb, Ex eb II T5 Gb
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2022 年 01 月 19 日

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

有效期至: 2027 年 01 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0017035



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2022312303000579

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- 无
- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 产品不得单独使用;当该产品使用时,该产品与防爆电动机配合的隔爆接合面应符合标准要求,且防护等级应达到 IP66
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2112C039、CQST2112C039/01
- 工厂检查报告: CN2021Q010227

4、证书变更信息:

- 2022 年 08 月 02 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编 号: 2022312303000580

委 托 人 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 者 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 企 业 江苏东佳电气有限公司
生 产 地 址 江苏省扬州市江都区郭村镇工业区
产 品 名 称 防爆接线盒
型 号 规 格 BHD-300/11 11kV 300A
防 爆 标 志 Ex db IIC T5 Gb, Ex eb II T5 Gb
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2022 年 01 月 19 日

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

有效期至: 2027 年 01 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0017040



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2022312303000580

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- 无
- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 产品不得单独使用;当该产品使用时,该产品与防爆电动机配合的隔爆接合面应符合标准要求,且防护等级应达到 IP66
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2112C041、CQST2112C041/01
- 工厂检查报告: CN2021Q010227

4、证书变更信息:

- 2022 年 08 月 02 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2022312303000581

委 托 人 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 者 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 企 业 江苏东佳电气有限公司
生 产 地 址 江苏省扬州市江都区郭村镇工业区
产 品 名 称 防爆接线盒
型 号 规 格 BHD10/380 AC380V 10A
防 爆 标 志 Ex db IIC T6 Gb, Ex eb II T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021,
GB/T 3836.31-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2022 年 01 月 23 日

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

有效期至: 2027 年 01 月 22 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0017042



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2022312303000581

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- 无
- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 本产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$
- 该产品使用时, 与防爆设备安装的配合面, 防护等级应达到 IP66
- 产品安装使用时, 电缆自由端应接入与使用环境相适应的设备内。
- 产品配用已取得 CCC 证书的接线端子。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2112C036、CQST2112C036/01
- 工厂检查报告: CN2021Q010227

4、证书变更信息:

- 2022 年 08 月 02 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2022312315000527

委托人 江苏东佳电气有限公司
地址 扬州市江都区郭村镇工业区
生产者 江苏东佳电气有限公司
地址 扬州市江都区郭村镇工业区
生产企业 江苏东佳电气有限公司
生产地址 江苏省扬州市江都区郭村镇工业区
产品名称 防爆型温度传感器
型号规格 见附页
防爆标志 Ex db IIC T6 Gb, Ex eb IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021,
GB/T 3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2022 年 01 月 23 日

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

有效期至: 2027 年 01 月 22 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大王



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0017036



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2022312315000527

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- BWZG 5V; BWZD 5V

防爆标志: Ex db IIC T6 Gb, Ex eb IIC T6 Gb, Ex tb III C T80°C Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 本产品使用环境温度: -50°C~+60°C

- 产品使用时应考虑介质温度的影响, 确保产品表面温度不超过 T6 温度组别。

- 产品配用已取得 CCC 证书的接线端子。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2112C038、CQST2112C038/01

- 工厂检查报告: CN2021Q010227

4、证书变更信息:

- 2022 年 08 月 02 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编 号: 2020312303000171

委 托 人 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 者 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 企 业 江苏东佳电气有限公司
生 产 地 址 江苏省扬州市江都区郭村镇工业区
产 品 名 称 隔爆型低压电缆接线盒
型 号 规 格 见附页
防 爆 标 志 Ex db IIB T6 Gb
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 05 月 21 日

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

有效期至: 2025 年 05 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0017034



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2020312303000171

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- BHD-60/660-3 660V 60A、BHD-10/380-3 380V 10A

防爆标志: Ex db IIB T6 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2004X0841, CQST2004X0841/01

4、证书变更信息:

- 2022 年 08 月 02 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编 号: 2020312315000227

委 托 人 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 者 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 企 业 江苏东佳电气有限公司
生 产 地 址 江苏省扬州市江都区郭村镇工业区
产 品 名 称 隔爆型温度传感器
型 号 规 格 见附页
防 爆 标 志 见附页
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 05 月 21 日

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

有效期至: 2025 年 05 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0017041



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2020312315000227

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- BWZPM 5V 防爆标志: Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db

BWZG 5V IP66 防爆标志: Ex db IIC T6 Gb

BWZD 5V 防爆标志: Ex db IIC T6 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 本产品为 Ex 元件, 当与其他产品配套使用时, 需保证防爆结构符合 GB/T 3836.2 的规定。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2004X0844, CQST2004X0844/01

4、证书变更信息:

- 2022 年 08 月 02 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编 号: 2021312303000577

委 托 人 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 者 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 企 业 江苏东佳电气有限公司
生 产 地 址 江苏省扬州市江都区郭村镇工业区
产 品 名 称 煤矿用隔爆型低压电缆接线盒
型 号 规 格 见附页
防 爆 标 志 Ex db I Mb
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 2 页)。

首次发证日期: 2022 年 01 月 07 日

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

有效期至: 2027 年 01 月 06 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0017038



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2021312303000577

第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- BHD100/380 100A AC380V; BHD100/127 100A AC127V;
BHD100/36 100A AC36V; BHD63/660 63A AC660V;
BHD63/380 63A AC380V; BHD63/127 63A AC127V;
BHD63/36 63A AC36V; BHD40/660 40A AC660V;
BHD40/380 40A AC380V; BHD40/127 40A AC127V;
BHD40/36 40A AC36V; BHD20/660 20A AC660V;
BHD20/380 20A AC380V; BHD20/127 20A AC127V;
BHD20/36 20A AC36V; BHD10/660 10A AC660V;
BHD10/380 10A AC380V; BHD10/127 10A AC127V;
BHD10/36 20A AC36V; BHD100/48 100A DC48V;
BHD100/36 100A DC36V; BHD100/24 100A DC24V;
BHD100/12 100A DC12V; BHD63/48 63A DC48V;
BHD63/36 63A DC36V; BHD63/24 63A DC24V; BHD63/12 63A DC12V;

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2021312303000577

第 2 页 共 2 页

BHD40/48 40A DC48V; BHD40/36 40A DC36V; BHD40/24 40A DC24V;
BHD40/12 40A DC12V; BHD20/48 20A DC48V; BHD20/36 20A DC36V;
BHD20/24 20A DC24V; BHD20/12 20A DC12V; BHD10/48 10A DC48V;
BHD10/36 10A DC36V; BHD10/24 10A DC24V; BHD10/12 10A DC12V

防爆标志: Ex db I Mb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 该样品防护等级为 IP66
- 隔爆外壳紧固件性能等级应不低于 8.8 级
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2112C039、CQST2112C039/01
- 工厂检查报告: CN2021Q010227

4、证书变更信息:

- 2022 年 08 月 02 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编 号: 2020312315000226

委 托 人 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 者 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 企 业 江苏东佳电气有限公司
生 产 地 址 江苏省扬州市江都区郭村镇工业区
产 品 名 称 矿用隔爆型温度传感器
型 号 规 格 见附页
防 爆 标 志 Ex db I Mb
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 05 月 22 日

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

有效期至: 2025 年 05 月 21 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0017045



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2020312315000226

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- BKGWD200、GWP200

防爆标志: Ex db I Mb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2004X0843, CQST2004X0843/01

4、证书变更信息:

- 2022 年 08 月 02 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编 号: 2020312312000047

委 托 人 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 者 江苏东佳电气有限公司
地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
生 产 企 业 江苏东佳电气有限公司
生 产 地 址 扬州市江都区郭村镇工业区
产 品 名 称 增安型电加热器
型 号 规 格 见附页
防 爆 标 志 见附页
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 05 月 22 日

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

有效期至: 2025 年 05 月 21 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0017044



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2020312312000047

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- DBR-1 20W、50W、80W、100W、150W、200W、250W、300W

额定电压: 220V、380V

防爆标志: Ex eb II T4 Gb, Ex tb IIIC T135°C Db

DBR-1 20W、50W、100W、150W、200W、250W、300W、500W

额定电压: 220V、380V

防爆标志: Ex eb II T3 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 预留电缆长度大于 1.5 米, 电缆自由端应接入与环境相适应的防爆设备中。

- 产品安装在被加热设备内部。

- 外壳防护等级: IP66

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2004X0839, CQST2004X0839/01

4、证书变更信息:

- 2022 年 08 月 02 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312303000170

委托人 江苏东佳电气有限公司
地址 扬州市江都区郭村镇工业区
生产者 江苏东佳电气有限公司
地址 扬州市江都区郭村镇工业区
生产企业 江苏东佳电气有限公司
生产地址 江苏省扬州市江都区郭村镇工业区
产品名称 增安型接线端子箱
型号规格 见附页
防爆标志 Ex eb IIC T6 Gb
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.3-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2020 年 05 月 21 日

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

有效期至: 2025 年 05 月 20 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0017046



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2020312303000170

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- BHD-10/380-4、BHD-10/380-3、BHD-10/380-2、BHD-10/380-1

额定电压: 380V 额定电流: 10A

防爆标志: Ex eb IIC T6 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 本产品安装使用时, 应按说明书要求对防爆电缆填料函进行填料密封。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2004X0840, CQST2004X0840/01

4、证书变更信息:

- 2022 年 08 月 02 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 08 月 02 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com