

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2024000301004326



河北现代电力变压器有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

河北现代电力变压器有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 河北现代电力变压器有限公司
生产者地址: 河北省保定市博野县博爱路路南
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 低压抽出式开关柜
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 7251.2-2023
生产企业名称: 河北现代电力变压器有限公司
生产企业地址: 河北省保定市博野县博爱路路南

联系人: 林兰壮
电话: 1383122****
电子邮箱: 303766717@qq.com
指定签字人: 林兰壮

自我声明时间: 2024-04-29
自我声明地点: 河北省保定市博野县博爱路路南
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2024000301004326

产品系列、型号、规格:

MNS 主母线1600A~400A, $I_{cw}=30kA$ 配电母线: $I_{nc}=800A \sim 400A$, $I_{cw}=30kA$ $U_e=400V$, $U_i=690V$, 50Hz, IP42、IP41、IP40、IP31、IP30

联系人: 林兰壮
电话: 1383122****
电子邮箱: 303766717@qq.com
指定签字人:

林兰壮

自我声明时间: 2024-04-29
自我声明地点: 河北省保定市博野县博爱路路南
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。