

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107361029

发证日期: 2025 年 02 月 17 日

有效期至: 2032 年 09 月 26 日

委托人名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南岳路 1 号联东 U 谷 80 号

制造商名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南岳路 1 号联东 U 谷 80 号

生产企业名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及生产地址 宜兴市官林镇丰义村

产品名称和系列、规格、型号 交流低压配电柜(低压成套开关设备)
GGD 主母线:InA=1600A~400A,Icw=30kA;Un=400V,Ui=690V;50Hz; IP41、IP40、IP31、IP30;户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2022 年 09 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107361197

发证日期: 2025 年 02 月 17 日

有效期至: 2032 年 09 月 26 日

委托人名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南岳路 1 号联东 U 谷 80 号

制造商名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南岳路 1 号联东 U 谷 80 号

生产企业名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及生产地址 宜兴市官林镇丰义村

产品名称和系列、规格、型号 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)
MNS 主母线:InA=2500A~1000A,Icw=50kA;配电母线:Ing=1000A~400A,Icw=50kA;Un=400V,Ui=690V;50Hz;IP41、IP40、IP31、IP30;户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2022 年 09 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107362191

发证日期: 2025 年 02 月 17 日

有效期至: 2032 年 10 月 11 日

委托人名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南岳路 1 号联东 U 谷 80 号

制造商名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南岳路 1 号联东 U 谷 80 号

生产企业名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及生产地址 宜兴市官林镇丰义村

产品名称和系列、规格、型号 配电箱(低压成套开关设备)
JXF 主母线:InA=400A~10A,Icw=10kA;Un=400V、380V,Ui=690V;50Hz;IP42、IP41、IP40、IP31、IP30;户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2022 年 10 月 12 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107362192

发证日期: 2025 年 02 月 17 日

有效期至: 2032 年 10 月 11 日

委托人名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南岳路 1 号联东 U 谷 80 号

制造商名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南岳路 1 号联东 U 谷 80 号

生产企业名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及生产地址 宜兴市官林镇丰义村

产品名称和系列、规格、型号 动力柜(低压成套开关设备)
XL-21 主母线:InA=400A~10A,Icw=10kA;Un=400V、380V,Ui=690V;50Hz;IP42、IP41、IP40、IP31、IP30;户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2022 年 10 月 12 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC24107441531

发证日期: 2024 年 08 月 12 日

有效期至: 2034 年 08 月 11 日

委托人名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南岳路 1 号联东 U 谷 80 号

制造商名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南岳路 1 号联东 U 谷 80 号

生产企业名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及生产地址 宜兴市官林镇丰义村

产品名称和系列、规格、型号 综合配电箱(低压成套开关设备)
JP 主母线:InA=1000A~400A,Icw=30kA;Un=400V,Ui=690V;180kvar~60kvar;混合补偿(单相、三相结合补偿);50Hz;IP44,户外型;控制投切电容器的元件类型:复合开关(单片机 CPU 控制+磁保持继电器)

产品标准和技术要求 GB/T 15576-2020;GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC25107459411

发证日期: 2025 年 02 月 13 日

有效期至: 2035 年 02 月 12 日

委托人名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南岳路 1 号联东 U 谷 80 号

制造商名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南岳路 1 号联东 U 谷 80 号

生产企业名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及生产地址 宜兴市官林镇丰义村

产品名称和系列、规格、型号 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)
GCK 主母线:InA=4000A~1600A, 50kA<Icw≤80kA;配电母线:Ing=1500A~400A,Icw=50kA;Un=400V、380V,Ui=800V;50Hz; IP42、IP41、IP40、IP31、IP30;户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn



产品认证证书

证书编号: CQC21020306571

发证日期: 2021 年 08 月 30 日

有效期至: 2026 年 08 月 30 日

委托人名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南河路 80 号

制造商名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南河路 80 号

生产企业名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及生产地址 宜兴市官林镇丰义村

产品名称和系列、规格、型号 低压电缆分支箱 (公用电网动力配电成套设备)
DFW 主母线:InA=400A ~ 10A,Icw=10kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP44,户外型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107304089

发证日期: 2021 年 07 月 12 日

有效期至: 2031 年 07 月 12 日

委托人名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南河路 80 号

制造商名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南河路 80 号

生产企业名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及生产地址 宜兴市官林镇丰义村

产品名称和系列、规格、型号 计量箱(配电板)
XJM 主母线:InA=250A~10A,Icw=6kA;Ue=400V、230V,Ui=400V;50Hz;IP44-操作面 IP20C、IP42-操作面 IP20C、IP41-操作面 IP20C、IP40-操作面 IP20C、IP34D-操作面 IP20C、IP31-操作面 IP20C、IP30-操作面 IP20C

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

徐军

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC24107430792

发证日期: 2024 年 05 月 09 日

有效期至: 2034 年 05 月 08 日

委托人名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南岳路 1 号联东 U 谷 80 号

制造商名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及注册地址 宜兴市新街街道南岳路 1 号联东 U 谷 80 号

生产企业名称 无锡市新曼尘科技有限公司
及生产地址 宜兴市官林镇丰义村

产品名称和系列、规格、型号 母线槽
CMC 母线干线单元:InA=4000A~1600A,Icw=80kA;Ue=1000V,Ui=1000V;50Hz;IP66、IP65、IP55、IP54、IP44;户内型;有防止火焰蔓延特性

产品标准和技术要求 GB/T 7251.6-2015

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn