



中国国家强制性产品认证证书

编号：2021312301003339

委托人 山西平遥华丰防爆电机有限公司
地址 山西省晋中市平遥县中都乡曹村
生产者 山西平遥华丰防爆电机有限公司
地址 山西省晋中市平遥县中都乡曹村
生产企业 山西平遥华丰防爆电机有限公司
生产地址 山西省晋中市平遥县中都乡曹村
产品名称 隔爆型变频调速三相异步电动机
型号规格 YBBP315、YBBP355
防爆标志 Ex db IIB T4 Gb
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 2 页)。

首次发证日期：2021 年 12 月 27 日

颁发日期：2022 年 12 月 05 日

有效期至：2026 年 12 月 26 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

CN 0020583



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312301003339

第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YBBP355S-6、8、10; YBBP355S1-4; YBBP355S2-4; YBBP355M-8;
YBBP355M1-6、10; YBBP355M2-6、10; YBBP355L1-6、8、10;
YBBP355L2-6、8、10; YBBP315S-4、6、8、10; YBBP315M-4、6、8、10;
YBBP315L1-4、6、8、10; YBBP315L2-4、6、8、10
恒转矩变频范围: 3~50Hz, 恒功率变频范围: 50~100Hz

YBBP355S1-2; YBBP355S2-2; YBBP355L1-2、4; YBBP355L2-2、4;
YBBP355M1-2、4; YBBP355M2-2、4; YBBP315S-2; YBBP315M-2; YBBP315L1-2;
YBBP315L2-2 恒转矩变频范围: 3~50Hz, 恒功率变频范围: 50~60Hz

额定电压: 380V、660V、380/660V

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 环境温度: $-15^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$
- 该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$
- 该产品配套使用已取得 CCC 认证的隔爆型轴流通风机。

颁发日期: 2022 年 12 月 05 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312301003339

第 2 页 共 2 页

- 冷却风机须配置可靠的保护措施, 实现风机与主机电源的联锁, 当风机出现故障时须能及时切断主机电源。

- 产品在型式试验时的变频器开关频率为 3.6kHz

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2009C421、CQST2009C421/01

- 工厂检查报告: CN2021Q010621

4、证书变更信息:

- 2022 年 12 月 05 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2022 年 12 月 05 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com