



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010301243471

### 委托人名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇东风工业区

### 生产者(制造商)名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇东风工业区

### 生产企业名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清经济开发区纬五路180号

### 产品名称和系列、规格、型号

交流低压动力柜 (低压成套开关设备)

XL-21 主母线: InA=630A, 400A~100A, Icw=10kA; Ue=380V, Ui=660V; 50Hz; IP30

### 产品标准和技术要求

GB 7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-01:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年08月11日

有效期至: 2020年08月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2007年08月10日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



扫描全能王 创建





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016010301843303

委托人名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清经济开发区纬五路180号

生产者（制造商）名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清经济开发区纬五路180号

生产企业名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清经济开发区纬五路180号

产品名称和系列、规格、型号

计量箱（配电板）

FQX InA=250A~16A, Icw=6kA; Ue=400V、230V, Ui=400V; 50Hz; IP44-操作面 IP20C, 户内型

产品标准和技术要求

GB/T7251.3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-01:2014 的要求，  
特发此证。

发证日期：2019年07月05日 有效期至：2024年07月05日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016年02月03日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：

陆楠



## 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666

Q 2319018



扫描全能王 创建





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010301243457

### 委托人名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇东风工业区

### 生产者(制造商)名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇东风工业区

### 生产企业名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清经济开发区纬五路180号

### 产品名称和系列、规格、型号

交流低压固定式开关柜(低压成套开关设备)

DG-GGD 主母线: InA=1600A~630A, Icw=30kA; Ue=380V, Ui=660V; 50Hz; IP30

### 产品标准和技术要求

GB 7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-01: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年08月11日

有效期至: 2020年08月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2007年08月10日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1205090



扫描全能王 创建





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010301243468

## 委托人名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇东风工业区

## 生产者(制造商)名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇东风工业区

## 生产企业名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清经济开发区纬五路180号

## 产品名称和系列、规格、型号

交流低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)

DG-GCK 主母线:  $I_n A=2500A \sim 1000A$ ,  $I_{cw}=50kA$ ; 配电母  
线:  $I_{nc}=1000A$ ,  $I_{cw}=50kA$ ;  $U_e=380V$ ,  $U_i=660V$ ; 50Hz; IP40

## 产品标准和技术要求

GB 7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-01: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年08月11日

有效期至: 2020年08月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2007年08月10日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1205094



扫描全能王 创建





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010301843233

### 委托人名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清经济开发区纬五路180号

### 生产者(制造商)名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清经济开发区纬五路180号

### 生产企业名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清经济开发区纬五路180号

### 产品名称和系列、规格、型号

抽出式开关柜(低压成套开关设备)

MNS 主母线: InA=4000A~1600A, Icw=80kA; 配电母线: Inc=1000A~400A, Icw=50kA; Ue=400V, Ui=660V; 50Hz; IP30

### 产品标准和技术要求

GB 7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-01:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年03月16日

有效期至: 2021年02月03日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年02月03日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1378143



扫描全能王 创建





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016010301843285

委托人名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号

生产者（制造商）名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号

生产企业名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号

产品名称和系列、规格、型号

配电箱（配电板）

PZ30 InA=100A~6A, Icw=6kA; Ue=400V、230V, Ui=400V; 50Hz; IP30-操作面 IP20C, 户内型

产品标准和技术要求

GB/T7251.3-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-01:2014 的要求，  
特发此证。

发证日期：2019 年 07 月 05 日      有效期至：2024 年 07 月 05 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016 年 02 月 03 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：陆杨



## 中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666

Q 2319017



扫描全能王 创建





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010301796337

## 委托人名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇东风工业区

## 生产者(制造商)名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇东风工业区

## 生产企业名称、地址

电光防爆科技股份有限公司  
浙江省乐清经济开发区纬五路180号

## 产品名称和系列、规格、型号

低压无功补偿柜(低压成套无功功率补偿装置)

GGJ In=436A~87A, Icw=15kA; Ue=380V, Ui=500V; 400kvar~60kvar, 单相、三相结合补偿; 50Hz; IP30, 户内型; 控制投切电容器的元件类型: 机电开关

## 产品标准和技术要求

GB/T 15576-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-01: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年08月11日

有效期至: 2020年08月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1205089



扫描全能王 创建