



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MAB050063 有效期: 2016.8.1 ~ 2021.8.1
APPROVAL No. MAB050063 VALIDITY PERIOD

持证人: 电光防爆科技股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 乐清市柳市镇东风工业区
ADDRESS

生产单位: 电光防爆科技股份有限公司乐清分公司
MANUFACTURER

生产地址: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号
ADDRESS

产品名称: 矿用隔爆型高压真空配电装置
NAME OF PRODUCT

规格型号: PBG-630/10
TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010, JB8739-1998 Q/DG 313-2015
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 本证书为变更证书。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合发证要求, 特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发证要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY



2019年9月16日





150008131920

CSST Ex 防爆合格证

证号：SHExC16.0492

生产单位：电光防爆科技股份有限公司乐清分公司

产品型号：PBG-630/10

产品名称：矿用隔爆型高压真空配电装置

防爆标志：Exd I Mb

主要技术参数：额定电压：10kV 额定电流：630A

检验报告编号：16020388

说明事项：本证可代表产品型号：PBG-500/10；PBG-400/10；PBG-315/10；PBG-200/10；PBG-150/10；PBG-100/10；PBG-75/10；PBG-50/10

持证单位：电光防爆科技股份有限公司

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，符合以下标准：

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

特发此证

批准：

发证日期：2016 年 6 月 30 日

有效期至：2021 年 6 月 29 日

国家安全生产上海矿用设备检测检验中心



扫描全能王 创建



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MAD010015 有效期: 2017.11.13 ~ 2022.11.13
APPROVAL No. PERIOD OF VALIDITY

持证人: 电光防爆科技股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 乐清市柳市镇东风工业区
ADDRESS

生产单位: 电光防爆科技股份有限公司乐清分公司
MANUFACTURER

生产地址: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号
ADDRESS

产品名称: 矿用隔爆型真空馈电开关
NAME OF PRODUCT

规格型号: KBZ16-630/1140 (660)
TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010 MT871-2011 Q/DG 212-2017
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: /
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合发证要求, 特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2017年11月13日

国家安全生产监督管理总局监制



扫描全能王 创建



防爆电气设备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres
防爆合格证
CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号: CMExC17.0914
Certificate No.

产品名称 矿用隔爆型真空馈电开关
Name of Product

产品型号 KBZ16-630/1140 (660)
Type of Product

产品规格 AC 1140 (660) V, 630A
Specification of Product

防爆标志 Ex d I Mb
Marking

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

说明事项 可代表产品: KBZ16-500/1140 (660)
Remarks

持证单位 电光防爆科技股份有限公司
Certificate Holder

发证日期 2017年10月28日
Date of Issue

有效期至 2022年10月24日
Valid Date

批准
Approved By

颁发单位 国家安全生产抚顺矿用设备检测检验中心
Issued By National Work Safety and Inspection Center for Mining Equipment-Fushun

注: 本证仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有者有责任保证产品符合标准规定。

Notes: This certificate is only valid for the products which are in conformity with the samples. This certificate holder has the responsibility to ensure the products complying with the relative standards.

地址: 辽宁省抚顺经济开发区滨河路11号 电话: (024) 56613521 证书查询网址: www.fscmexc.com

Address: 11 Binhe Road, Development Zone, Fushun city, Liaoning Province, China Tel: 0086 24 56613521

Certificate query URL: www.fscmexc.com



扫描全能王 创建



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号 MAJ080027 有效期: 2016.12.13 ~ 2021.12.13
APPROVAL No. VALIDITY

持证人: 电光防爆科技股份有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 乐清市柳市镇东风工业区
ADDRESS

生产单位: 电光防爆科技股份有限公司乐清分公司
MANUFACTURER

生产地址: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号
ADDRESS

产品名称: 矿用隔爆型电铃
NAME OF PRODUCT

规格型号: BAL1-127
TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010 MT428-2008 Q/DG 821—2016
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: /
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2016年12月13日

国家安全生产监督管理总局监制



扫描全能王 创建



防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

编 号: 320161097
Serial No:

制造单位: Manufacturer:	电光防爆科技股份有限公司
产品名称: Name of Product:	矿用隔爆型电铃
产品型号: Type of Product:	BAL1-127
产品规格: Specification of Product:	额定电压: 127V 额定电流: 0.35A
防爆标志: Marking:	Exd I Mb
经对上述产品图样及技术文件审查和样机检验, 确认符合下列标准: The drawing technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below: GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的装置》	
备	本证可代表: BAL1-36 矿用隔爆型电铃。
注	

有效 期: 2016 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日

Valid Date:

发证日期: 2016 年 10 月 24 日

Issue Date:

发证单位: 国家安全生产重庆矿用设备检测检验中心

Unit of approval: National work safety chongqing mine appartus testing center

注: 本证仅对符合受检样机的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which are in conformity with the tested sample. The holder of this certificate have the responsibility to ensure the products complying with relative standard(s).

地址: 重庆市沙坪坝区上桥

邮政编码: 400037

电话: 023-65239413

传真: 023-65239406

Address: Shapingba, Chongqing, China

P.C.: 400037

Tel: 023-65239413

Fax: 023-65239406



扫描全能王 创建



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE19.1993

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

防爆挠性连接管

DBFL01-①/②③④

Ex d II C Gb; Ex e II C Gb; Ex tD A20 IP66

Q/DG 012-2019

3DG 170 012-A、3DG 170 012-B、3DG 170 012-C

1. 型号规格中①代表管通径, 分为: 15mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm、70mm、80mm、100mm。②代表挠性管长度: 700mm、1000mm。③代表连接螺纹规格: M20×1.5、M24×1.5、M32×1.5、M40×1.5、M50×1.5、M63×1.5、M75×1.5、M85×1.5、M110×1.5、NPT¹/₂、NPT³/₄、NPT1、NPT1¹/₄、NPT1¹/₂、NPT2、NPT2¹/₂、NPT3、NPT4、G¹/₂、G³/₄、G1、G1¹/₄、G1¹/₂、G2、G2¹/₂、G3、G4。④代表结构形式, 分为 A: 两端内螺纹; B: 一内一外螺纹; C: 两端外螺纹。
2. 外壳防护等级: IP66。
3. 当螺纹规格为 M、NPT、G 时, 防爆标志为: Ex e II C Gb; Ex tD A21 IP66; 当螺纹规格为 M、NPT 时, 防爆标志为: Ex d II C Gb; Ex tD A21 IP66。
4. 工作温度: -30℃≤T_a≤+60℃, 环境温度: -20℃≤T_a≤+40℃。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 3836.3-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013 JB 9600-1999

发给: 电光防爆科技股份有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2024-10-11

Date of Expire:

发证日期: 2019-10-11

Date of Issue:

中心印章
Center seal

中心主任
Director

国家防爆产品质量监督检验中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No 85 No 3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066 / 26689116

http://www.pcec.com.cn



扫描全能王 创建