

焚烧炉运行状况表

检查内容		时 间							
		17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00
运行 情况	一次室	842	853	825	847	819	835	846	827
	二次室	1137	1142	1156	1130	1136	1139	1157	1148
	炉 尾	192	195	197	195	201	204	203	204
	负 压	-95	-126	-212	-182	-151	-224	-288	-136
	急 冷	174	179	179	176	182	190	188	192
设 定 值	一次大火	850							
	一次大火回差	10							
	二次大火	1150							
	二次大火回差	10							
	负压自动	55%				60%			
	急冷上限								
	急冷下限								
天然气用量									
废液燃烧量		7 T							
产蒸汽量		17656 16 T							
附件设备运行状况		加碱2袋							

当班司炉签名: 何志祥

2018年 9月 8日



扫描全能王 创建

焚烧炉运行状况表

检查内容		时 间							
		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00
运 行 情 况	一次室	824	835	827	848	821	822	842	837
	二次室	1155	1141	1134	1157	1154	1161	1158	1148
	炉 尾	200	201	203	204	201	200	204	200
	负 压	-317	-221	-113	-358	-328	-370	-309	-309
	急 冷	188	184	191	191	183	182	183	184
设 定 值	一次大火	850							
	一次大火回差	10							
	二次大火	1150							
	二次大火回差	10							
	负压自动	60%							
	急冷上限								
	急冷下限								
天然气用量									
废液燃烧量		8 T							
产蒸汽量		17672 167							
附件设备运行状况		加碱3袋 4.00 冲洗水位计.							

当班司炉签名: 王跃

2018 年 9 月 9 日



扫描全能王 创建

焚烧炉运行状况表

检查内容		时 间							
		9:00	10:00	11:00	12:00			15:00	16:00
运 行 情 况	一次室	824	831	820					831
	二次室	1157	1146	1149				点	1089
	炉 尾	199	203	202				火	193
	负 压	-216	-187	-258				升	-221
	急 冷	181	184	182				温	168
设 定 值	一次大火	850							
	一次大火回差	10							停
	二次大火	1150							
	二次大火回差	10							
	负压自动	60%							
	急冷上限								
	急冷下限								
天然气用量									
废液燃烧量		3 T							
产蒸汽量		17679 7 T							
附件设备运行状况		加碱2袋							

当班司炉签名 何志祥

2018年 9月 9日



扫描全能王 创建

检查内容		时 间								
		16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00
运 行 情 况	一次室	升温	839	837	845	829	852	839	842	825
	二次室		1142	1151	1155	1133	1131	1139	1138	1159
	炉 尾		193	192	195	196	199	199	199	200
	负 压		-93	-392	-445	-196	-376	-128	-173	-453
	急 冷		193	176	177	179	180	182	180	184
设 定 值	一次大火									
	一次大火回差	开 始								
	二次大火	喷								
	二次大火回差	变 相								
	负压自动	55% 60%								
	急冷上限									
	急冷下限									
天然气用量										
废液燃烧量		6T								
产蒸汽量		17693 14T								
附件设备运行状况		加碱3袋								

当班司炉签名: 杨波

2018 年 9 月 10 日



扫描全能王 创建

焚烧炉运行状况表

检查内容		时 间							
		1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00
运 行 情 况	一次室	825	844	831	848	851	823	822	828
	二次室	1136	1145	1162	1151	1140	1143	1154	1144
	炉 尾	211	201	204	206	202	197	198	200
	负 压	-115	-182	-226	-311	-283	-166	-234	-153
	急 冷	193	186	190	191	187	184	184	183
设 定 值	一次大火	850							
	一次大火回差	10							
	二次大火	1150							
	二次大火回差	10							
	负压自动	60%							
	急冷上限								
	急冷下限								
天然气用量									
废液燃烧量		8 T							
产蒸汽量		17709 16 T							
附件设备运行状况		加碱4袋							

当班司炉签名: 何志祥

2018年 9 月 11 日



扫描全能王 创建