

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010301359686

发证日期: 2022年02月15日

有效期至: 2032年02月15日

委托人名称 西安市华明电器开关厂
及注册地址 陕西省西安市沣东新城三桥天台三路7号

制造商名称 西安市华明电器开关厂
及注册地址 陕西省西安市沣东新城三桥天台三路7号

生产企业名称 西安市华明电器开关厂
及生产地址 陕西省西安市沣东新城三桥天台三路7号

产品名称和系列、规格、型号 低压电容补偿柜(低压成套无功功率补偿装置)
GGJ In=493A~87A, Icw=15kA; Uc=400V/230V, Ui=660V; 420kvar~60kvar, 单三相结合补偿, 50Hz, IP41, IP40, IP31, IP30, 户内型; 控制投切电容器的元件类型: 机电开关

产品标准和技术要求 GB/T 15576-2020

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年07月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

王磊

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0136487

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2006010301184910

发证日期: 2022年05月19日

有效期至: 2032年05月18日

委托人名称 西安市华明电器开关厂
及注册地址 陕西省西安市沣东新城三桥天台三路7号

制造商名称 西安市华明电器开关厂
及注册地址 陕西省西安市沣东新城三桥天台三路7号

生产企业名称 西安市华明电器开关厂
及生产地址 陕西省西安市沣东新城三桥天台三路7号

产品名称和系列、规格、型号 综合配电箱 (配电柜)
XM InA=225A~16A, Icw=4.5kA; Ue=380V, 220V, U_i=500V; 50Hz; IP30-操作面 IP20C; 户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年07月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

王磊

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0173107

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010301401613

发证日期: 2025年01月22日
有效期至: 2032年05月18日

委托人名称 西安市华明电器开关厂
及注册地址 西安市沣东新城三桥天台三路7号

制造商名称 西安市华明电器开关厂
及注册地址 西安市沣东新城三桥天台三路7号

生产企业名称 西安市华明电器开关厂
及生产地址 西安市沣东新城三桥天台三路7号

产品名称和系列、规格、型号 双电源配电箱(低压成套开关设备)
HM-主母线InA=400A-20A, Icw=10kA; Un=380V, Ui=660V, 50Hz; IP30; 户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年07月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑秉

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010301340283

发证日期: 2025年01月22日

有效期至: 2032年05月18日

委托人名称 西安市华明电器开关厂
及注册地址 陕西省西安市沣东新城三桥天台三路7号

制造商名称 西安市华明电器开关厂
及注册地址 陕西省西安市沣东新城三桥天台三路7号

生产企业名称 西安市华明电器开关厂
及生产地址 陕西省西安市沣东新城三桥天台三路7号

产品名称和系列、规格、型号 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)
MNS 主母线InA=2500A~1000A,Icw=50kA; 配电母线Ing=1000A~400A,Icw=50kA; Un=380V,Ui=660V,50Hz,IP40,户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年07月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2006010301184912

发证日期: 2025年01月22日

有效期至: 2032年05月18日

委托人名称 西安市华明电器开关厂
及注册地址 陕西省西安市沣东新城三桥天台三路7号

制造商名称 西安市华明电器开关厂
及注册地址 陕西省西安市沣东新城三桥天台三路7号

生产企业名称 西安市华明电器开关厂
及生产地址 陕西省西安市沣东新城三桥天台三路7号

产品名称和系列、规格、型号 低压抽屉式开关柜(低压成套开关设备)
GCS 主母线InA=2500A~1000A,Icw=50kA;配电母线Ing=1000A~400A,Icw=50kA;Un=380V,Ui=660V;50Hz;IP40;户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年07月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑东

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2006010301184911

发证日期: 2025年01月22日

有效期至: 2032年05月18日

委托人名称 西安市华明电器开关厂
及注册地址 西安市沣东新城三桥天台三路7号

制造商名称 西安市华明电器开关厂
及注册地址 西安市沣东新城三桥天台三路7号

生产企业名称 西安市华明电器开关厂
及生产地址 西安市沣东新城三桥天台三路7号

产品名称和系列、规格、型号 交流低压配电柜(低压成套开关设备)
GGD 主母线 $I_n A=1500A \sim 400A$, $I_{cw}=30kA$, $U_n=380V$, $U_i=660V$, $50Hz$, IP30, 户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年07月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑东

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010301414565

发证日期: 2025年01月22日

有效期至: 2032年05月18日

委托人名称 西安市华明电器开关厂
及注册地址 西安市沣东新城三桥天台三路7号

制造商名称 西安市华明电器开关厂
及注册地址 西安市沣东新城三桥天台三路7号

生产企业名称 西安市华明电器开关厂
及生产地址 西安市沣东新城三桥天台三路7号

产品名称和系列、规格、型号 交流低压配电柜(低压成套开关设备)
GGD 主母线InA=4000A~1600A,Icw=80kA;Un=380V,Ui=660V;50Hz;IP30;户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000005-2020 认证规则的要求, 特发此证

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年07月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑东

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2006010301184909

发证日期: 2025年01月22日
有效期至: 2032年05月18日

委托人名称 西安市华明电器开关厂
及注册地址 西安市沣东新城三桥天台三路7号

制造商名称 西安市华明电器开关厂
及注册地址 西安市沣东新城三桥天台三路7号

生产企业名称 西安市华明电器开关厂
及生产地址 西安市沣东新城三桥天台三路7号

产品名称和系列、规格、型号 动力配电箱(低压成套开关设备)
XL-21 主母线InA=630A,400A~32A,Icw=10kA;Un=380V,Uj=660V;50Hz;IP30;户内型

产品标准和技术要求 GB/T 7251.2-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年07月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑秉

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



160020113189 (2019)国认监认字[447]号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116



方圆电气检测
FANGYUAN ELECTRIC TEST



招商夏河
No.2113345370

检 验 报 告

TEST REPORT

检验

产品名称 箱式变电站
NAME OF SAMPLE
型号规格 ZBW-12/0.4-1600
MODEL
委托单位 西安市华明电器开关厂
CUSTOME
检验类别 型式试验
TEST CATEGORY

国家电器安全质量监督检验中心(浙江)

STATE CENTER OF SUPERVISION TEST FOR ELECTRICAL SAFETY(ZHEJIANG)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



国家电器安全质量监督检验中心(浙江)
STATE CENTER OF SUPERVISION TEST FOR ELECTRICAL SAFETY(ZHEJIANG)




检 验 报 告

产品名称	箱式变电站	检验类别	型式试验
型号规格	ZBW-12/0.4-1600	批号或编号	20210258140
委托单位	西安市华明电器开关厂	生产单位	西安市华明电器开关厂
委托单位地址	西安市沣东新城三桥天台三路7号	生产单位地址	西安市沣东新城三桥天台三路7号
送样者	西安市华明电器开关厂	生产日期	2021年02月
送样数量	1台	到样日期	2021年02月26日
检验依据	GB/T 17467-2020 《高压/低压预装式变电站》及委托书要求		
判定依据	GB/T 17467-2020 《高压/低压预装式变电站》及委托书要求		
检验项目	出厂试验、型式试验 (具体检验项目见检验项目及结果汇总)		
检验状态	试验样品由委托单位送样, 外观完好, 适用检验		
检验日期	2021年02月26日至2021年03月06日	检验地点	广穹路400号
检验结论	依据 GB/T 17467-2020《高压/低压预装式变电站》及委托书要求, 对送样品进行检验, 出厂试验、型式试验的检验结果均符合标准(判定依据)要求。 (盖章) 批准日期: 2021年03月15日		
备注	/		

批准:

审核:

编制:



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0110



160020113189 (2019)国认监认字[447]号



报告查询
No:2113345369

检 验 报 告

TEST REPORT

检验

产品名称 铠装移开式交流金属封闭开关设备
NAME OF SAMPLE

型号规格 KYN28-12/1250-31.5
MODEL

委托单位 西安市华明电器开关厂
CUSTOME

检验类别 型式试验
TEST CATEGORY

国家电器安全质量监督检验中心(浙江)

STATE CENTER OF SUPERVISION TEST FOR ELECTRICAL SAFETY(ZHEJIANG)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)

国家电器安全质量监督检验中心(浙江)
STATE CENTER OF SUPERVISION TEST FOR ELECTRICAL SAFETY(ZHEJIANG)

检 验 报 告

的检测样品

测专用印

复制。

受理, 政府

!定及国家

对送检样品

途及由此送

sible for the
the same time

d authorized


copied at our
ction.
of receiving
action given
results on there customer
re sample(s)
ible for any

产品名称	铠装移开式交流金属封闭开关设备	检验类别	型式试验
型号规格	KYN28-12/1250-31.5	批号或编号	20210292253
委托单位	西安市华明电器开关厂	生产单位	西安市华明电器开关厂
委托单位地址	西安市沣东新城三桥天台三路 7 号	生产单位地址	西安市沣东新城三桥天台三路 7 号
送样者	西安市华明电器开关厂	生产日期	2021 年 02 月
到样数量	1 台	到样日期	2021 年 02 月 26 日
检验依据	GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》及委托书要求		
判定依据	GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》		
检验项目	详见 检验项目及结论 (第 3 页)		
检验日期	2021 年 03 月 01 日至 2021 年 03 月 15 日	检验地点	嘉兴市广穹路 400 号
检验结论	依据 GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》及委托书要求, 对所送样品进行检验, 所检项目的检验结果均符合标准 (判定依据) 要求。  批准日期: 2021 年 04 月 02 日		
备 注	/		

批 准:

审 核:

编 制:



沈将涛 沈佳宇