

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980301025734



盘锦广利达电气有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

盘锦广利达电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	盘锦广利达电气有限公司
生产者地址:	辽宁省盘锦市兴隆台区工业开发区1-4-135
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	低压无功功率补偿柜(低压成套无功功率补偿装置)
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 15576-2020
生产企业名称:	盘锦广利达电气有限公司大庆分公司
生产企业地址:	黑龙江省大庆市高新区产业三区新荣路11号

联系人:	胡井新
电话:	0459-6295211
电子邮箱:	13936809550@139.com
指定签字人:	

自我声明时间: 2022-06-09

自我声明地点:

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980301025734

产品系列、型号、规格:

GGJ In=448A~65A,Icw=20kA;Ue=380V,Ui=660V;410kvar~60kvar,单相、三相补偿相结合;50Hz;IP40,户内型;控制投切电容器的元件类型:复合开关

联系人: 胡井新
电话: 0459-6295211
电子邮箱: 13936809550@139.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-09

自我声明地点:

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。