



172212050313
2017.06.22-2023.06.21



索奥检测



溯源码

重庆索奥检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号：重庆索奥（2022）第环 1212 号

项目名称：重庆众思润禾环保科技有限公司
工业固废处理加工项目

受检单位：重庆众思润禾环保科技有限公司

检测类别：验收检测

报告日期：2022 年 08 月 10 日

重庆索奥检测技术有限公司（检验检测专用章）





声 明

- 1、报告无本单位检验检测专用章、骑缝章，CMA 章无效。
- 2、报告无编制人、审核人、签发人签章无效。
- 3、报告涂改、自行增删无效。
- 4、本报告仅对本次采样样品检测结果负责。
- 5、未经本公司同意，不得复制本报告；经批准的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖本公司检验检测专用章无效。
- 6、未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传。
- 7、对本报告有异议，请于收到之日起 15 日内与本公司联系。
- 8、市场监督管理局投诉电话：12315。

本公司通讯资料：

联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同源路 57 号 1 幢 4 楼

邮政编码：400700

电 话：17774969589 023-68305900

传 真：023-68305900

网 址：www.cq-sal.com



受重庆众思润禾环保科技有限公司委托，重庆索奥检测技术有限公司 2022 年 07 月 25 日~26 日对重庆众思润禾环保科技有限公司工业固废处理加工项目排放的废水进行了检测。

1.受检单位基本概况

表 1 受检单位基本概况

受检单位	重庆众思润禾环保科技有限公司	采样地址	重庆市长寿经开区 20 号地块
------	----------------	------	-----------------

2.生产负荷情况

表 2 生产负荷情况

检测日期	产品名称	年设计 处理能力	日设计 处理能力	当日实际 处理量	负荷
2022/07/25	危废物处置	63445t	204.7t	160t	78.2%
2022/07/26				170t	83.0%
备注	1.年设计处理天数为 310 天，每天处理 24 小时； 2.以上信息由受检单位提供。				

3.检测点位、项目及频次

表 3 检测点位、项目及频次

类别	检测点位及编号	检测项目	检测频次
废水	废水排放口FS1	pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷	4次/日，检测2日

4.检测人员

表 4 检测人员

采样人员	邓军、孙龙新
分析人员	蒋娅、尹显洪、谭鑫鑫、李莉

（本页以下空白）

5.检测分析方法

表 5 检测分析方法

检测项目	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限
pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	—
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	4 mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009	0.05 mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	0.01 mg/L
备注	“—”表示无检出限。	

6.使用主要仪器设备

表 6 使用主要仪器设备

仪器设备名称	型号/规格	仪器编号	检定/校准有效期
便携式 pH 计	PHBJ-260	YQC19-3	2023/06/12
具塞滴定管	50.00mL	YQB20-1	2023/03/14
生化培养箱	SPX-250B-Z	YQF211-1	2022/09/21
便携式溶解氧测定仪	JPBJ-608	YQF201	2022/09/21
电热鼓风干燥箱	DHG-9140A	YQF202-1	2022/09/21
电子分析天平	FA2004	YQF207	2022/09/21
具塞滴定管	50.00mL	YQB20-2	2023/03/14
可见分光光度计	L3S	YQF203	2023/05/26
立式压力蒸汽灭菌器	BXM-30R	YQF213-1	2022/10/31

7.采样点位示意图: (示意图不成比例)



图 1 厂区平面布点图




图 2 工艺流程布点图
(本页以下空白)



8.检测结果

表 7 废水排放口 FS1 废水检测结果

采样日期	样品编号	pH	化学需氧量	五日生化需氧量	悬浮物	氨氮	总磷	样品表观
		无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2022/07/25	FS221212-111	7.5	71	22.6	25	8.25	1.17	微黄、微浑、臭、无油膜
	FS221212-112	7.7	86	25.2	26	8.43	1.11	
	FS221212-113	7.6	75	22.5	28	8.06	1.23	
	FS221212-114	7.8	96	26.7	25	7.76	1.21	
	均值	/	82	24.2	26	8.12	1.18	/
2022/07/26	FS221212-121	7.8	81	31.1	24	8.55	1.24	微黄、微浑、臭、无油膜
	FS221212-122	7.5	91	30.2	27	8.40	1.20	
	FS221212-123	7.7	73	25.6	25	7.61	1.21	
	FS221212-124	7.6	78	27.1	24	7.84	1.18	
	均值	/	81	28.5	25	8.10	1.21	/
标准限值	/	6~9	500	300	400	/	/	/
结果分析	上述废水中 pH 检测结果在《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准限值规定范围内；化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物检测结果均低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准限值的规定；氨氮、总磷无三级标准限值，不作评价。							
备注	废水经地下管道直接排入市政污水管网，流量无法实测；废水排放量为 3.2m³/d，由受检单位提供。							

(报告结束)



编制: 周新

审核: 王磊

签发: 郭峰

2022年08月10日

2022年08月10日

2022年08月10日