



**测量管理体系**  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
**监督审核报告**

认 证 企 业：广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司

编 号：1380-2021-2023

审 核 类 型：年度监督审核



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	广州市佳福斯阀门制造有限公司 泉州分公司	企业联系人	杨杰煌
认证证书编号	ISC-2022-1245	证书有效期	2027年01月18日
监督审核次数	—	本次监督时间	2023年02月24日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及 的区域或部门	质量部、采购部 行政部、销售部 生产部

### 二、监督审核内容：

#### 1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业每年进行一次测量体系内审，于2022年12月05日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 企业于2022年12月12日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司由总经理吴加生主持，副总经理（采购部经理）兼管代周晓健及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：阀体密封面硬度检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查阅阀体密封面硬度检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定度评定：查阅阀体密封面硬度检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查阅阀体密封面硬度检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查阅阀体密封面硬度检测过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视：查阅体密封面硬度检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部广东中准检测有限公司一家机构检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。抽查 7 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水；采用深井取水，2022 年 1 月-2022 年 12 月耗电 591811kW.h，合计耗能 72.4tce，不是重点耗能企业。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年外审中的不符合项：查质量部（实验室）在用的洛氏硬度计，其配备的三块标准洛氏硬度块，未列入《标准物质台账》管理，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.3.1 条款的要求。

企业采取的纠正措施：上年质量部使用的三块标准洛氏硬度块于 2022 年 08 月 20 日，超过有效期，已报废；今年审核时企业提供的三块硬度块，有效期至 2023 年 07 月 14 日，在有效期内使用，并按要求列入《标准物质台账》管理，提供了有效期内的校准证书，满足要求。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

#### 7. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 JFS/MM-2021《测量管理手册》及 2022 年度《公司测量工作计划》规定了公司的测量管理体系管理方针及七项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由质量部统计考核，均达标。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更情况。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标加分，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。



10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核：

抽查了两份销售合同，企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 02 月 24 日对广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，检查了已识别的重要测量过程：阀体密封面硬度检测过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：吴素平

日期：2023.02.24

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2023.03.05