



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：中昊晨光化工研究院有限公司

编 号：0171-2019-2023

审核组长（签字）：孙保健 孙保健

审核组员（签字）：程万荣，胡琳

程万荣 胡琳

报 告 日 期：2023 年 06 月 30 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



编号：0171-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中昊晨光化工研究院有限公司	企业联系人	唐颖
认证证书编号	ISC-2019-0567	证书有效期	2024-12-02 0:00:00
监督审核次数	第四次监督审核	本次监督时间	2023年06月29日 上午至30日上午
监督审核员姓名及确认号	孙 保 健 2023-N1MMS-2274302 ISC[S]0176 程 万 荣 2022-M1MMS-227445ISC[S]03732 胡 琳 2022-M1MMS-2274448ISC[S]0373	监督审核涉及 的区域或部门	质量管理部、质检中心 氟化三厂、动能分厂工程 设计院、经营管理部 仪电中心、营销中心、 供应链中心氟化二厂、

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022 年 07 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 公司按照计量法律、法规及 GB/T19022 测量管理体系的要求开展工作，仪电中心有效行使了管理职能，为测量管理体系的有效运行奠定了基础，对保证公司产品质量提供了可靠的计量技术保证。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

1.2 企业对顾客的要求进一步进行了识别和完善。2022 年度共新增 42 个计量要求。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 06 月 13-16 日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分 3 个组，对公司 24 个部门进行了全要素的审核，开出了 4 个不符合项。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 06 月 26 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理李嘉主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。由管理者代表段绍书汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的不足落实了整改部门。



3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制, 未新增关键测量过程:

- a) 计量要求的导出和验证: 查《1#脱气塔 A 塔顶压力测量过程》测量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定: 查《1#脱气塔 A 塔顶压力测量过程》测量过程, 测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查《1#脱气塔 A 塔顶压力测量过程》测量过程, 采用对压力表变送器进行监视进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查《1#脱气塔 A 塔顶压力测量过程》测量过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。
- e) 测量过程的监视: 查《1#脱气塔 A 塔顶压力测量过程》测量过程, 采用对压力表变送器采用比对监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源: 公司建立了 13 项最高计量标准, 企业所有标准器和测量设备全部送中国测试技术研究院、自贡检验检测院、四川东华计量检测有限公司、中计计量检测有限公司检定/校准。抽查 9 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业是重点耗能单位, 企业消耗能源主要有: 蒸汽、天然气和电、水, 2022 年共消耗 8.542894 万吨标准煤, 企业建立了能源计量管理制度, 企业编制了能源网络图, 进出用能单位应配 39 台(件), 实配 39 台(件); 进出主要次级用能单位应配 244 台(件), 实配 244 台(件); 进出主要用能设备(单元)应配 816 台(件), 实配 807 台(件); 配备率满足要求; 查进出用能单位配备的电表精度 0.5 级, 查进出次级用能单位编号为 2022X3004 型号为 3×1.5(6)的三相三线电表精度为 0.5 级, 满足要求。能源测量设备配备精度等级就均按期检定满足要求。企业能源数据自动采集, 每月平衡分析, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

查 2022 年监督审核未开出不符合项报告:

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。



7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了 8 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未发现不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

11. 抽查：抽查悬浮树脂产品的销售合同，合同编号 CGIPJI750-02，签订时间 2023 年 5 月 30 日。抽查聚苯醋产品的销售合同，合同编号 CG2023-Xs05-045sf，签订时间 2023 年 5 月 26 日。企业的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 06 月 29 日至 30 日上午对中昊晨光化工研究院有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，未新增关键测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合标准要求。综上所述，审核组认为中昊晨光化工研究院有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:孙保健 程万荣 胡琳