



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：_____裕成电器有限公司_____

编 号：_____1053-2021-2023_____

审核组长（签字）：_____吴素平（女）_____

审核组员（签字）：_____姜俊（男）_____

报 告 日 期：_____2023 年 10 月 21 日_____

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	裕成电器有限公司	企业联系人	吴兆凤
认证证书编号	ISC-2021-1140	证书有效期	2026-10-27
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年10月21日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 姜 俊 2021-M1MMS-1054859	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质检部 综合办、销售部 生产部（生产车间）

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业于 2023 年 08 月 15 日，组织了测量管理体系内部审核，管理者代表任审核组长，分两组对体系涉及的所有部门进行了审核，共发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改。

2.2 管理评审的情况：企业于 2023 年 09 月 15 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理委托管理者代表柏树宏主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代汇报了体系运行情况并作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，满足公司现阶段的发展需要，并形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有新增重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：耐压值校准过程：

a) 计量要求的导出和验证：查耐压值校准过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查耐压值校准过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c) 有效性确认：查耐压值校准过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d) 测量过程的控制：查耐压值校准过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见《测量过程控制检查表》



e) 测量过程的监视: 查耐压值校准过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源: 企业未建最高计量标准, 测量设备全部委托扬州市江都区计量测试技术研究所、扬州市检验检测中心、江苏省质量技术监督局互感器及校验仪计量站、上海英菲计量设备检测有限公司四家机构检定/校准, 校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业主要耗能为电、水, 消耗分别由供电、供水部门提供的数据。2022 年 10 月份至 2023 年 9 月份用水 3079t、用电 560140kWh, 合计 69.1tce, 不是重点耗能企业。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年度对企业的年度审核中未发现不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体系方面的有效性及持续的运作控制情况:

查 YC/MM-2021《测量管理手册》及 2023 年度《公司测量工作计划》规定了公司的测量管理体系管理方针及 6 项质量目标一致, 有具体指标可测量, 公司总目标已分解至各部门, 并按规定时间每季度统计的要求进行了统计, 查《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由质检部统计至三季度考核, 均达标, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求的适应性、有效性及对持续运行的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核:

企业的资质及机构无任何变更情况。

认证产品: 检查了企业的两种产品强制性 CQC 产品认证证书--原有效期至 2022 年 11 月 21 日: 低压抽出式开关柜 (低压成套开关设备) --MNS 主母线: $I_n=2000A-1000A$, $I_{cw}=50kA$; 配电母线, $I_{nc}=1000A$, $I_{cw}=50kA$; $U_e=380V$, $U_i=660V$; 50Hz; IP42、IP30, 证书编号 CQC200301031078399; 交流低压成套开关设备 (低压成套开关设备) --GGD1 主母线: $I_n=630A-100A$, $I_{cw}=15kA$, $U_e=380V$, $U_i=660V$; 50Hz, IP30, 证书编号 CQC2006010301210384。按照中国质量认证中心的要求, 已转成自我声明加认证证书模式, 现为 II 型自愿认证证书, 有效期至 2030 年 07 月 04 日。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标等, 企业对标志的使用, 符合相关标准和规定。



10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1、检查数控车间新增的一台数控板料折边机自带的 YaweiV1.3.10 加工测量软件，未列入《测量软件台帐》统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.2 条款。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核：

抽查了两份销售合同，企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 10 月 21 日对裕成电器有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，审核组检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力具备，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方等各项工作管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为裕成电器有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平 姜 俊