



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：咸阳昌安机电工程有限公司

编 号：0238-2020-2023

审核组长（签字）：孙保健

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 11 月 29 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



扫描全能王



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	咸阳昌安机电工程有限公司	企业联系人	王朝
认证证书编号	ISC-2020-0875	证书有效期	2025-12-16
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2023年11月28日 下午至29日下午
监督审核员 姓名及确认号	孙保健2020-M1MMS-1274302	监督审核涉及的 区域或部门	综合保障部、生产部、 技术质量部。销售部。

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022 年 12 月第二次监督审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业对顾客的要求进一步进行了识别和完善。

1.2 对测量设备台账明确进行了分类和调整，使台账进一步优化。

1.3 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证运行情况，2023 年 11 月 28 日下午-29 日下午，通过对该公司的体系文件进行了版本（A/0）确认，同时对企业进行了第三次现场监督审核，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 4 个职能部门，该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。重点抽查了公司产品中计量特征突出的重要环节，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节的测量过程，充分了解了企业测量管理体系的运行状况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 08 月 5 日组织了公司测量管理体系的内审，内审分 1 个组，对公司进行了全要素的审核，未开出不符合项，但发现需要对测量设备进一步加强管理，完



善测量设备的保养制度。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 09 月 02 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理李伟主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代王朝总结了测量体系的运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制。

a) 计量要求的导出和验证：查《气缸体深度尺寸测量》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查《气缸体深度尺寸测量》，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认查《气缸体深度尺寸测量》，采用用核查标准法对管材断裂伸长率的测量过程进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查《气缸体深度尺寸测量》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e) 测量过程的监视：查《气缸体深度尺寸测量》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：该企业未建立计量标准所有测量设备均送至深圳易科讯检测计量技术有限公司检定/校准。抽查 6 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

该企业不是重点耗能单位 2023 年 1-10 月耗能 85 吨标准煤。能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 3 台（件），实配 3 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。经现场抽查设备完好率为 100%。能源计量管理满足 GB17167-2006 要求。

5. 对上次审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度监督审核未开出不符合项。

6. 对投诉的处理情况：



企业 2022 年度未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 8 项质量目标, (1、强检计量器具按周期送检率 100%; 2、在用工作计量器具按周期送检率 90%、 3、在用监视与测量装置按周期要求送检, 送检率 95%; 4、重要计量检测点计量器具 配备 98%、5、内部顾客满意度 (内) 满意度调查满意度 $\geq 98\%$ 、6、计量记录清晰度 确保清晰度 100%、7、测量过程失控发现及时性不超过一天、8、计量器具委托合格供方检定评定 100%,), 查 2022 年 12 月到 2023 年 11 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况进行统计, 记录内容齐全, 每季度统计, 质量目标管理满足要求。

8 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

已用于企业形象广告宣传和产品招投标, 已取得成效 (加分)。

10. 本次监督审核未发现不符合项, 未发现严重的或系统性的不符合情况:

11. 抽查与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司签订的零部件加工合同, 合同号; JTCG2023031216, 签订时间 2023 年 03 月 12 日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2023 年 11 月 28 日下午-29 下午对咸阳昌安机电工程有限公司进行了监督审核. 验证了公司在过去的一年内, 测量管理体系运作正常, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 关键测量过程过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述, 审核组认为咸阳昌安机电工程有限公司测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 孙保健