



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：沈阳航天新阳机电有限责任公司

编 号：0123-2021-2025

审核组长（签字）：姜丽

审核组员（签字）：武秀云

报 告 日 期：2025 年 02 月 21 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	沈阳航天新阳机电有限责任公司	企业联系人	任东民
认证证书编号	ISC-2021-0965	证书有效期	2026-03-11 0:00:00
监督审核次数	第4次监督审核	本次监督时间	2025年02月21日 上午至 02月21日下午
监督审核员 姓名及确认号	姜丽：2024-N1MMS-3274284 武秀云：2023-N1MMS-2274370	监督审核涉及的区 域或部门	管理层、质量部、市场部、 生产部（生产车间）技术 部、综合部、采购部

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2024 年 03 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。公司一年来重点做了以下工作：

为有效评价沈阳航天新阳机电有限责任公司测量管理体系自上年监督后一年来的运行情况，现场审核抽查了企业测量管理体系内的 6 个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求，企业不是重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进均符合 GB/T 19022-2003 标准要求，测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：2024 年 12 月 16 日，组织了公司测量管理体系内部审核，管代任东民任审核组长组织审核。1 个内审组对公司包括管理层在内的 6 个部门进行了全要素的审核。内部审核发现一个不符合项，其中内审员回避本部门审核该不符合项于 2024 年 12 月 20 日，完成整改，不符合项已关闭。通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。满足测量体系认证工作的需求。



2.2 管理评审情况：公司于 2024 年 12 月 24 日，开展了测量体系单独管理评审，会议由企业总经理林松主持管理者代表任东民汇报及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，暂未增加新的关键测量过程：

3.1 计量要求的导出和验证：查“燃油加油机计量准确度检验测量过程”的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》

3.2 测量不确定评定：查“燃油加油机计量准确度检验测量过程”的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附 A “测量过程不确定度评定报告”。

3.3 有效性确认：查“燃油加油机计量准确度检验测量过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 B 《测量过程有效性确认表》。

3.4 测量过程的控制：查“燃油加油机计量准确度检验测量过程控制规范”，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

3.5 测量过程的监视：查“燃油加油机计量准确度检验测量过程”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附查 C、《测量过程监视记录及控制图》，符合要求。

3.6 测量设备的溯源：企业未建立最高计量标准，企业所有的测量设备均委外送检到：“辽宁东测检测技术有限公司”，其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为 CNAS L4131；“辽宁省计量科学研究院”，其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为 CNAS L 0954；等量值溯源符合标准要求。随机抽查 8 份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业能耗主要是生产用水、电。企业能源测量设备共计 4 块，DTSY1352 型三相四线 0.5S 级电表 2 块，智能水表-2.5 级水表 2 块，主要耗能为 2024 年 1-12 月合计：10.01 吨标煤。碳核算数据目前没有统计。不是重点耗能企业。能源设备配备率和检测率满足标准要求。

5. 对上年监督审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司对监督审核中的 1 个不符合项，及时制定整改计划，采取了纠正措施：已对开出的不符合项：质量部《外部合格服务方的清单》中，没有对“辽宁省计量科学研究院”进行调查评价，不符合 GB/T 19022-2003



标准 6.4 条款外部供方的管理要求. 通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验, 确认公司上次审核中确定的 1 个不符合项, 该公司所采取的纠正措施按时整改完成, 纠正措施有效, 预防再次发生。同意关闭不符合项。

6 对投诉的处理及生产、销售相关活动等情况:

公司目前尚未接到客户在产品生产在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。企业认证范围: 加油机的设计与制造; 加油站配套设备、测试设备的销售; 精密机械零部件、金属复合材料加工。抽查 2 份销售合同: 1 湖南闽湘恒星石油化工设备有限公司, 合同编号: 202404019 签订时间: 2024 年 04 月 19 日, 签订地点: 沈阳。确认销售产品: 加油机。2 企业与宁夏精拓石油气设备安装有限公司, 合同编号: JTSYQ2024-08-02 签订时间: 2024 年 08 月 02 日, 签订地点: 沈阳市。确认销售产品: 加油机显示版等。企业生产及销售产品过程中所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。企业目前产品质量较好, 未有顾客投诉。顾客满意度为 100%, 达到标准要求。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

企业规定了公司的计量工作目 5 项, 质量目标与计量方针一致。2024 年 3-12 月-2025 年 1-2 月年度质量目标已分解。抽查企业 2024 年 3-12 月, 2025 年 1-2 月, 6 个部门的《测量管理体系目标分解考核表》, 有实施结果汇总。质量目标完成情况, 符合企业目标管理控制程序要求。质量目标完成情况达到质量目标要求。基本覆盖标准要素, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

8. 对企业组织任何变更的审核:

公司在测量管理体系运行正常, 营业执照无变更、企业认证产品范围、组织机构等没有变化。测量管理体系运行满足标准的要求。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况:

- (1) 公司对标志的使用, 符合相关标准和规定;
- (2) 测量管理体系认证证书用于: 企业用于陆军、武警部队, 全国各地加油站标招投加分等单位。客户二方审核及企业形象广告宣传。
- (3) 企业进行招投标用。

10. 本次审核发现一般不符合项 1 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 在生产部调试车间发现一台在用的防爆数字温度显示仪, 出厂编号为 20220422, 校准日期 2024. 04. 17。没有计量确认状态标识。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 标识的条款管理要求。

针对上述 1 项次要不符合项, 企业制定了整改措施并已落实, 审核组验证有效。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):



根据 2025 年 02 月 21 日现场审核情况，审核组认为沈阳航天新阳机电有限责任公司的测量管理体系已按照标准 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意：在沈阳航天新阳机电有限责任公司按约定审核后 1 个工作日完成不符合整改并提供整改证明材料后，推荐沈阳航天新阳机电有限责任公司通过 2025 年年度监督审核。

审核说明的事项：无

。

北京国标联合认证有限公司

审核组：姜丽 武秀云