

项目编号: 0069-2023-EnMS-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 力星(福建)工贸有限公司

审核体系: ☐质量管理体系(QMS) ☐50430(EC)

☐环境管理体系(EMS)

☐职业健康安全管理体系(OHSMS)



☒能源管理体系(ENMS)

☐食品安全管理体系(FSMS/HACCP)

☐其他

审核组长(签字): 王琳 

审核组员(签字): 强兴, 林俊铭

报告日期: 2025年3月6日

北京国标联合认证有限公司编制

地址: 北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话: 010-8225 2376

官网: www.china-isc.org.cn

邮箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☐ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：王琳

组员：强兴，林俊铭



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	王琳	组长	审核员	2022-N1EnMS-1254369	
2	强兴	组员	审核员	2023-N1EnMS-1263375	
3	林俊铭	组员	专家	350583199411256633 福建凤竹纺织科技股份有限公司	2.5

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赖秀燕, 黄俊智	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（能源管理体系）认证后，进行 ☒ 第二次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册，☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系审核 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》、《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备及管理导则》、《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》（1-4批）、《节能机电设备（产品）推荐目录》（1-7批）、《RB/T 102-2013 能源管理体系 纺织企业认证要求》等。



- e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：无
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月06日 实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年4月12日 至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

纺织制品（包袋、工作服、布制背心和腰带）和雨衣的设计和生所涉及的能源管理活动
与审核计划一致。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：南安市霞美镇滨江汽配基地 51 号

办公地址：南安市霞美镇滨江汽配基地 51 号

经营地址：南安市霞美镇滨江汽配基地 51 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：—

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：—

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：—

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☐书面跟踪；—

双方商定的不符合项整改时限：—年月日前提交审核组长。—

具体不符合信息详见不符合报告。—

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 3 月 6 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

能耗数据收集, 能源绩效核算。

3) 本次审核发现的正面信息:

--未发生相关方投诉;

--完成了内审和能源管理体系的管理评审; 针对管理评审的问题制定的控制措施;

--相关资质保持有效;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责比较明确, 各部门基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅, 需加强。

2) 风险提示:

a. 内审员对体系知识了解不够, 审核经验缺乏, 内审能力不足。

b. 特种设备、计量仪表和装置、检验检测设备, 应提前安排校验, 避免过期。

c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不是很高, 应在后续运行中不断修正和完善程序文件, 提高其适用性。

d. 内审和管理评审有效性不足。

e. 注意持证上岗人员资质保持, 避免过期。

f. 在进行内外部环境因素识别、相关方需求及期望识别、风险和机遇分析时, 应充分考虑气候变化可能造成的影响。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司以【单位产品综合能耗 (kgce/万个)】作为能源绩效参数。以2021年的完成值作为能源基准, 制定了能源绩效目标指标, 并将能源目标进行了分解, 具体情况如下:

层级/部门	能源绩效参数	基准值	目标值	2023 年完成值	2024 年完成值
公司级	单位产品综合能耗 (kgce/万个)	262.84	≤ 262.84	214.95	179.64
行政人事部	员工培训覆盖率	100%	100%	100%	100%
生产部	单位产品综合能耗 (kgce/万个)	262.84	≤ 262.84	214.95	179.64
	耗能设备日常维保率	99%	99%	99%	100%
其他部门	节约用水用电, 定期检查。				



2.2 重要审核点的监测及绩效

□符合 ■基本符合 □不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见;H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

1. 用能设备管理:

提供有《设备台账》,查看清单,企业的生产设备主要有:富特 0388 同步车、重机 1341 高车、富特 9900-7 平车、海菱 20518B 双针、重机 1900A 打枣车、重机 215D 花样机、打钉机、切带机、四柱式裁断机、削棉机、模板机、圆角切带机、打钉机、全自动纽扣机、电脑裁料机、热风机、激光机、纸格切割台、高琦锁边机、绘图仪、电脑冲床、热压机、喷胶机雕刻机等

经查,企业无应淘汰设备在用。无单机功率大于 100kw 的重点耗能设备。

负责人介绍,生产部注重生产设备的管理,对设备进行定期的维护保养,保持设备良好状态,达到节能的目的。

在审核现场查见有纸质的《设备维护计划》。查见有纸质的《设备日常保养记录表》,记录填写完整,有点检人员的签名。

● 查特种设备管理:

企业使用的特种设备主要有:压力容器、电梯和叉车。

提供有特种设备检验报告,查看报告记录信息如下:

仪表名称	编号	报告编号	校验结果	有效期至	检验单位
安全阀	QZ08988	QZ2025FFN01239	合格	2026/3/1	福建省锅炉压力容器检验研究所
压力表	---	(QJ)R1-07/25-09124	合格	2025/2/10	福建省计量科学研究院
叉车	闽 C-00607	QZ2024FQC00617	合格	2026/5/10	福建省特种设备检验研究所
电梯	TC21520	BKDK-FJ-NA-TT(2024)-00043	合格	2025/6/25	陕西博凯迪克机电技术检测有限公司
电梯	TC113640	BKDK-FJ-NA-TT(2024)-00044	合格	2025/6/22	

2. 生产过程用能控制

和生产部负责人沟通,企业主要进行纺织制品(包袋、工作服、布制背心和腰带)和雨衣的设计和和生产。负责人介绍,几种产品的生产工艺流程相同,为【打样---裁剪---丝印电绣---针车---检验---包装---出货】。不同产品“打样”的输出不同。

车间目前白班单班次生产,工作时间是 08:00-18:00,任务忙时会有加班,一般加班时长为 18:30-20:30。审核期间无夜班生产。

● 现场巡查:

现场观察到企业地址位于南安市霞美镇滨江汽配基地 51 号,独立院落,建筑面积 26889 平方米,为企业自有产权,提供有《土地使用证》(编号:南国用(籍)第 00070758 号,终止日期至 2057 年 12 月 28 日)、《不动产权证》(编号:闽(2022)南安市不动产权第 1200367 号,使用期限至 2057 年 12 月 28 日止)。现场观察到,公司大门口设有公司铭牌,大门旁设有门卫室,人车分流。院内整体分成 2 个区域,从大门口向里,是两栋 5 层高的钢筋混凝土结构工业厂房 1#和 4#,后面是生活区,有两栋宿舍楼 2#楼和 3#楼。1#楼目前作为生产、办公使用,4#楼目前作为仓库使用。

审核组对 1#楼进行了巡查,现场观察到,1#楼是 4 栋建筑中面积最大的,高 5 层。5 楼为办公区,设置有会议室及各部门的办公室,设置有卫生间。1 楼设有公司前台,有公司 logo,剩余



绝大面积空间是生产区域。1 楼生产区域分为几块，一块设有货架，是原料存储区；一块是裁剪区，布置有裁料设备；另一块是分隔出来的 1 个试验室。2 楼是成品库房，放置已经打包装箱的成品。3 楼是检验、包装区，工作人员通过肉眼对产品进行 100% 检验。4 楼是缝纫区，布置着缝纫相关的设备。5 楼为办公区，设置有会议室及各部门的办公室，设置有卫生间。楼里安装有货梯两部，用于货物上下楼运转。楼层内部物料运转，使用手动叉车。地面区域，企业有电动叉车用于仓库之间物料运转。

现场观察到，企业耗能主要是电能，用于各生产设备、办公设备、照明系统、电梯、电动叉车等设备电器运转。员工生活、卫生清洁 消耗新水。

另外，公司有公务用车，消耗汽汽油。企业有员工食堂，炊事加热使用罐装液化气。由于汽油和液化气罐不用于生产，且用量较少，企业未将这两种能源计入能源绩效核算。

用能控制：

和部门负责人沟通了解到，公司编制有生产作业指导书，用于指导员工操作，通过一系列措施减少能源浪费，如：加强员工教育培训，增加员工节能意识；日常注意进行车间现场进行巡视检查，发现有设备空转等情况及时指正；通过合理安排生产计划，……

审核期间现场观察到，车间各区域设备布局合理，设备状况良好，现场各设备操作区域有对应设备或工序的作业指导文件的目视化展板，操作人员状态较好，车间用能情况基本受控。

3. 能源计量

- 能源消耗种类：企业使用的能源种类有电力、新水，均为外购。

电力用于公司生产设备、办公设备及辅助生产设施动力运转。新水，用于员工办公生活和厂区内的卫生清洁。

另企业有公务用车运行消耗汽油。由于汽油不用于生产过程，企业未将这二者纳入能源绩效核算。

- 查计量仪表的配备：

公司主要消耗能源是电力和新水，配备情况如下表：

	序号	能源种类	应配（台/套）	实配（台/套）	要求配备率（%）	实际配备率（%）	准确度等级要求	实际配备的精度等级	备注
一 级	1	水	1	1	100	100	1.5	1.5	
	2	电	1	1	100	100	1.0	1.0	
	3		---	---	---	---	---	---	
二 级	1	水	0	0	0	0	---	---	
	2	电	1	1	1	1	---	---	
	3		---	---	---	---	---	---	
三 级	1	水	0	0	0	0	0	0	
	2	电	0	0	0	0	0	0	
	3		---	---	---	---	---	---	

查能源计量仪表的校验，负责人介绍电表由供电公司管理，到期更换。水表由水表公司管理，到期更换。

4. 数耗数据收集、能源绩效核算

提供有 2023 年和 2024 年各月的能耗数据：

	2023 年数据		2024 年数据	
能耗种类	电力	新水	电力	新水
用量单位	kwh	t	kwh	t
1 月	58117	203	63388	211



2 月	31009	285	29576	295
3 月	49850	214	61417	234
4 月	57526	235	59735	265
5 月	54042	285	61482	295
6 月	64021	268	71432	288
7 月	79221	265	101401	295
8 月	97536	278	88039	298
9 月	91275	298	78828	298
10 月	75377	278	61193	298
11 月	63265	235	58306	235
12 月	59320	258	62289	258
用量汇总	780,559	3,102	797,086	3,270

能源绩效核算过程如下：

	2023 年数据		2024 年数据	
能耗种类	电力	新水	电力	新水
用量单位	kwh	t	kwh	t
用量汇总	780, 559	3, 102	797, 086	3, 270
折标煤系数	0. 1229	0. 2571	0. 1229	0. 2571
	kgce/(kW. h)	kgce/t	kgce/(kW. h)	kgce/t
占比	99. 18%	0. 82%	99. 15%	0. 85%
综合能耗 tce	96. 73		98. 80	
产量（万个）	450		550	
单位产品综合能耗（kgce/万个）	214. 95		179. 64	
产值（万元）	13500		16500	
单位产值综合能耗（kgce/万元）	7. 17		5. 99	

5. 能源评审

企业于2025年1月6日进行了2024年度的能源评审，提供了《能源管理评审报告-2024年度》，报告内容包括：能源评审基础信息（目的和范围和边界；评审期；评审小组；评审的方法、依据及过程；公司能源使用基本情况；淘汰能耗落后工艺、设备概况）；能源管理状况评审（能源方针目标；能源管理组织及职责；能源管理制度；能源管理；能源计量；能源统计管理；能源定额管理；近三年生产和节能技改项目）；能源利用状况评审（能源消耗结构分析；用能设备能耗分析）；节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法；项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标；影响主要能源使用的相关变量和参数控制；结论和建议（总体评价；建议）等。

报告期为 2024年1月1日 至12月31日，基准期：2021年1月1日 至12月31日。

6. 组织对气候变化因素的考虑

管代介绍，公司每年组织各部门进行内外部环境因素的识别和组织相关方及其需求及期望的识别，并针对各项环境影响因素、相关方需求和期望，分析可能存在的风险和机遇，评价风险程度，并制定控制措施。审核现场提供有内外部环境因素、相关方需求和期望、风险和机遇分析评价的记录资料。

查看提供的资料，未见有对气候变化因素的考虑。

和管代沟通此问题，并向管代介绍了下述内容的重要性：识别气候变化的因素及风险，考虑气候变化对组织可能造成的影响以及组织可能对气候变化造成的影响，评估其是否为管理体系的相关要素；识别公司的相关方是否有对气候变化的要求，包括法规要求、客户要求等；注意气候变化可能对每个管理体系产



生不同的影响；组在分析气候变化的因素及风险时应考虑法规要求、特定管理体系标准、公司所属行业、公司产品的过程特性、公司的地理位置、供应链性质或人力资源波动等。

管代表表示，公司之前未关注此项要求，后续公司将组织学习培训，在本年度开展内外部环境及相关方分析时，补充对气候变化因素的识别。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业编制有《内部审核程序》，针对内审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

管代介绍公司于2024年12月8日进行了内部审核，提供了《内部审核计划》、《首次会议签到表》、《内部审核报告》。

查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。审核组成员为：组长-魏红卫，组员-漆盛志。审核日程安排中受审核部门包括管理层、行政人事部、采购部、生产部、品管部、研发部、财务部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。查看审核计划中的审核日程安排，没有审核员自己审核自己的情况。

查看《内部审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核部门、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中：

——审核目的是“审核能源管理体系运行情况，确定能源管理体系的符合性和有效性。”

——审核范围是“本公司能源管理体系所涉及的各部门和所有过程。”

——审核结论为“公司能源管理体系运行符合标准要求，适宜公司现状，能源管理体系运行有效，ISO50001:2018 标准相关要求在公司得到了有效的执行。”

此次内审开具轻微不符合1项，查见有《不符合报告》，查见报告中针对不符合进行了原因分析，制定了纠正和纠正措施，并对纠正和纠正措施的有效性进行了验证。

查看内审记录，内审的记录资料与上一周期的基本相同。和管代及内审组长沟通，管代表表示，由于公司能源管理体系运行时间较短，能源体系内审员审核经验不够，为了避免出错，2024年内审基本是按照2023年内审的模板进行的。后续公司将加强能源体系相关培训，提高内审员能力，改善内审有效性问题。

企业编制有《管理评审程序》，针对能源管理体系管理评审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

管代介绍，2024年12月28日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管代及各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管理评审报告》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审内容、评审方式、评审时间、参加评审的部门人员、评审输入、评审资料准备、评审实施、评审输出”等这几部分内容。其中：

——评审的目的是“评价公司能源管理体系持续适宜性、充分性、有效性，识别能源管理体系改进的机会和变更的需要。”

——评审的内容包括：a) 以往管理评审所采取措施的状况；b) 与能源管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化；c) 下列有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势：1) 不符合和纠正措施；2) 监视和测量结果；3) 审核结果；4) 法律法规和其他要求的符合性评价结果。d) 持续改进的机会，包括人员能力；e) 能源方针。

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，针对各项评审内容进了计划中的各项内容进行了描述。

——评审结论为：本公司的能源管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

——本次管评提出了改进建议为：1. 加强现场计量设备的配置。2. 加强能耗统计与考核。管带介绍，措施目前正在逐步实施中。

通过面谈，了解管理层具备节能意识，但是对于认证标准的具体要求不是很清晰。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



1) 不合格品/不符合控制:

企业使用的检测器具有: 盐雾喷雾试验机、泼水度测试机、摩擦脱色测试、标准光源对色灯箱、箱包振荡冲击试验机、单柱微电脑拉力机、磨耗试验机、精密烤箱、拉链往复疲劳测试机、电子天平秤、推拉计、耐汗色迁移牢度试验机、台式验针机、尖点测试仪、利边测试仪、小物件测试仪、手持验针机、X 荧光光谱仪等。现场查见有纸质的《力星(福建)工贸有限公司量具校验计划》, 查见有纸质的《力星(福建)工贸有限公司量具有效性评审表》。现场提供有各检验设备和仪器的纸质的校准证书, 查看证书日期, 均在有效期内。

企业通过原材料检验、过程检验、成品检验, 进行产品放行管控。审核现场查见有企业的原料检验报告、过程检验记录和成品放行记录, 过程受控。

对于不符合, 技质部负责人介绍, 原材料不符合的退回给供应商处理。对于生产过程中出现的不符合, 进行原因分析, 视情况组织制定纠正措施, 组织返工返修。

对于内、外部审核、管理评审、日常体系工作中发现的不符合, 由责任部门组织进行原因分析, 制定纠正措施, 需要时纠正措施计划, 并按措施实施整改, 促进体系改进。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进, 制定有措施单。日常中发现的不符合, 公司通过实施纠正措施, 要求相关部门举一反三也检查自己的工作, 消除同类型错误的原因, 基本有效。总体上看, 公司纠正及改进机制已基本形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

3) 投诉的接受和处理情况:

未发生投诉。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变更

2) 组织机构: 无变更

3) 管理体系: 无变更

4) 资源配置: 无变更

5) 产品及其主要过程: 无变更

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更

7) 外部环境: 无变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更

9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合已经整改, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用



企业认证证书仅用于企业宣传，未使用认证标志。审核期间未见有证书错用、滥用的情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（力星（福建）工贸有限公司）的 ☒ 能源管理体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☒ 保持认证注册

☐ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：王琳，强兴，林俊铭

王琳 强兴 林俊铭



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。