



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业： 本兴阀门制造有限公司

编 号： 1095-2021



认证报告内容

1. 企业名称: 本兴阀门制造有限公司

2. 认证审核的类型: (☒ 初次认证审核 ☐ 其他)

3. 注册地址: 南安市美林街道溪州村

企业活动范围和场所: 南安市美林街道溪州村

4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间: 计划总人日 5 (人·日), 现场人日 4 (人·日)

6. 认证审核活动(文件审核、现场审核)实施日期和地点:

文件审核: 2021-11-10 8:30:00 至 2021-11-10 17:00:00,

现场审核: 2021 年 11 月 15 日 上午至 2021 年 11 月 16 日 上午,

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息:

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
王晓巍	女	组长	13958030512	审核员	2019-M1MMS-1263034
蒋建峰	男	组员	13968148610	审核员	2020-M1MMS-1275138

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

姓 名	苏月珍	陈家鸿	陈垂斗	陈丽婷	陈平平
职 务	管理者代表	质检部经理	生产技术部经理	综合办经理	市场部经理

9. 认证审核准则:

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门: 资质许可范围内阀门(蝶阀, 闸阀, 球阀, 功能阀, 止回阀, 排气阀, 截止阀, 水力控制阀, 补偿接头, 调节阀等)、**哈夫节**、消防栓、铜产品(含铜阀门)的研发、生产及销售。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有: 质检部、生产技术部、采购部、市场部等。



12. 文件审核情况说明:

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:

企业申请认证的范围: 资质许可范围内阀门(蝶阀, 闸阀, 球阀, 功能阀, 止回阀, 排气阀, 截止阀, 水力控制阀, 补偿接头, 调节阀等)、消防栓、铜产品(含铜阀门)的生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的部门、场所, 实际位置。

企业注册资本为壹亿元, 企业营业期限 2006 年 05 月 20 日至长期, 2021 年 04 月 12 日, 取得三证合一营业执照, 法人资格满足要求。企业的 B 级的压力管道(闸阀、球阀、止回阀、蝶阀), 取得了特种设备制造许可证, 编号: TS2735108-2022, 发证日期 2018 年 11 月 07 日, 有效期至 2022 年 11 月 06 日。提供了 3 份消防产品认证证书, 有效期至 2024 年 9 月 11 日。同时提供了五份特种设备型式试验证书, 证书编号为 TSX71002720180068、69、70、71、72。该企业已通过了北京思坦达尔认证中心的 ISO9001: 2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系认证(有效期至 2022 年 07 月 03 日)。企业不是重点耗能单位, 企业的申请资质及申请所属资料在有效期内, 满足申请要求。经查: 公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息, 结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作, 以便为策划第二阶段提供关注点:

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 于 2021 年 05 月 01 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中:

12.2.1、标准规定的: 体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了: 计量主要职能部门为质检部, 在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它四个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》, 并配有组织机构图(附录 A), 测量管理体系职能分配表(附录 B), 明确规定了, 总经理的 6 项计量职能, 管理者代表的 7 项计量职能, 主要职能部门—质检部的 12 项计量职能。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为: 该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况, 并与客户的人员进行讨论, 以确定第二阶段的准备情况; 审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和



运作的识别情况:

12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB/T12246-2006《先导式减压阀》、GB/T 26480-2011《阀门的检验和试验》、GB/T 8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》GB/T4213-2008《气动调节阀》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求,共识别了阀杆硬度测量过程、阀体螺栓孔的螺纹精度测量等 16 个测量过程,编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》,对 101 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求,测量设备的计量特性,以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对阀杆硬度测量过程等关键测量过程,根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认,明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2021 年 08 月 13 日组织了公司测量管理体系内审,管理者代表苏月珍亲自参与审核,所有部门进行了全要素的审核,共开出了 2 不符合项,于 08 月 13 日完成整改。

12.4.2、企业于 2021 年 08 月 20 日开展了管理评审,会议由公司总经理陈金钻主持,由管理者代表苏月珍汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出,体系是充分的、有效的,也是适宜的,质量目标也是适宜的,目前不需更改;形成了管理评审报告,满足要求。

13. 现场审核情况:

审核组于 11 月 15 日到 11 月 16 日上午利用 1.5 天的时间,根据审核计划先后抽样检查了企业职能管理部门和生产作业单位,覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围,涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量,审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节,外购件尺寸检验、硬度检验、出厂产品阀门的整机性能的密封性能、强度性能检验等测量过程,掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

企业主要耗能为电,每个月电耗由供电部门提供的数据,水来源是自己的井水。自 2021 年 09 月至 2021 年 08 月,耗能折合 127.67 吨标煤,不是重点耗能企业。特种设备操作人员持证上岗,生产过程中产生的三废定期检查,在标准范围内,安全、环境管理满足要求。



13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质检部的职能作用发挥较好，企业总人数是 43 人，其中体系覆盖人数为 20 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 16 个测量过程，阀杆硬度测量等测量过程被列为重要测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共有 101 台件（其中强制检定设备 1 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备均已校准，在有效期内，测量设备环境满足要求；

建立测量设备合格供方名录，提供服务的检定/校准机构的外部服务方建有名录和评价。企业无最高标准器，在用的测量设备全部委托深圳华量校准检测有限公司进行校准，量值溯源基本符合要求。测量设备标识齐全，符合要求。企业对识别出的重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

公司建立《测量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量。

13.2 本次审核出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

查：机加工车间，一个在用的螺纹塞规，型号为 G3/4, 编号为 16210504，此测量设备在 2021 年 05 月 26 日已校准，但未贴计量确认标识，不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.4 条款的要求。

13.3 现场重点抽查了阀杆硬度测量等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备送检至深圳华量校准检测有限公司。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：阀杆硬度测量过程，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了阀杆硬度测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了阀杆硬度测量过程的有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2021 年 11 月 10 日的文件审核和 11 月 15 日至 11 月 16 日上午的远程审核情况，审核组认为：该企业重视测量管理体系工作，质检部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；企业以顾客为关注焦点，测量要求都经识别；测量设备均送检至具有资质的合格外部机构进行校准和验



证, 企业量值均已溯源到 SI 单位, 符合标准要求; 重要测量过程进行了计量要求导出, 测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认, 监视方法正确有效; 体系文件得到有效实施, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理规范。综上所述, 审核组认为本兴阀门制造有限公司的测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对其体系运行的有效性和符合性给予肯定, 建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高, 审核组提出以下改进建议:

不断加强对测量管理体系的理解和应用, 提升对测量管理体系的认知, 使测量管体系融入组织的业务过程, 服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:

17. 审核组组长 (签字):

日期: 2021 年 11 月 16 日

18. 审核组成员 (签字):

日期: 2021 年 11 月 16 日

19. 北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2021 年 12 月 01 日

