



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：连云港腾越电子科技有限公司

编 号：0235-2019-2021

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	连云港腾越电子科技有限公司	企业联系人	顾娟
认证证书编号	ISC-2020-0638	证书有效期	2025-02-20 0:00:00
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2022年01月07日上午-2022年01月08日上午
监督审核员姓名及确认号	刘文动ISC[S]0235	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、技术品质部、生产部、人事行政部、营销中心、计划物控部、研发部

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在连云港腾越电子科技有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 6 个职能部门和生产车间，该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

3.1 公司的测量体系内审：

公司制定了《测量管理体系内部审核计划》于 2021 年 6 月 17 日-18 日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组由徐文友组成一个审核组，对公司 6 个职能部门进行了全要素



的审核。企业内部审核发现 1 个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2021 年 6 月 30 日，按其纠正措施已完成整改工作，1 个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

3.2、公司的测量体系管理评审：

公司于 2021 年 7 月 20 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。评审的内容包括 8 个方面：测量体系质量目标完成情况；纠正预防措施的有效性；内部审核结果及不符合项整改纠正问题；供方绩效的分析等。会议对公司内审完成和体系运行过程中提出的建议，制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1、该企业为水表（含有线、无线、各类物联网水表）、热量表、温控一体化、流量计、阀门、水暖产品、末端水力供热调控系统的研发、生产、销售、服务的企业。技术品质部已组织识别出测量过程 19 项，其中重要测量过程 12 项。2021 年度新增《密封圈硬度示值测量过程》1 项关键测量过程。查关键测量过程“密封圈硬度示值测量过程”，已对该测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。配备的测量设备经过计量验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客的计量要求。

4.2、检查了企业的测量设备《计量确认明细表》，对 93 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定校准日期全部在有效期内，验证结果均为符合。涉及关键测量过程恒温水槽水温标定过程，尺寸控制、监视记录、监视控制图，均已按测量过程控制规范，进行了有效性监视和记录统计。监视控制图齐全完整。

4.3. 查企业关键测量过程为《密封圈硬度示值测量过程》，计量要求导出和计量验证记录表填写规范，计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。

4.4、查《密封圈硬度示值测量过程不确定度评定报告》，方法和结果正确；



4.5、查《密封圈硬度示值测量过程计量要求导出和计量验证记录表》，信息内容完整、正确。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业对测量管理体系 2021 年度认证审核发现的 1 个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。查“不符合 01：生产部使用的出厂编号为 ty04-0000017 的螺纹塞规，其校准证书编号 20191009362018，校准日期 2019 年 11 月 20 日，到期未送检，不符合认证审核准则条款“7.3.2 溯源性”的要求。”的整改，已将该螺纹塞规完成送检，校准证书编号：918018766-007”。经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

2021 年度顾客满意度 96 分，满意度满足要求。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

连云港腾越电子科技有限公司领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

公司规定了公司的计量方针及 5 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。2021 年质量目标考核内容已确认，已对 6 个部门涉及的 5 项质量目标完成情况进行统计，年度质量目标均达标。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

公司 2021 年度无新增供方。抽查《合格供应商名录》，已对测量设备主要供应商“宁波市水表仪器厂、哈尔滨量具刃具集团有限公司”和企业委外检定/校准服务机构“江苏省计量科学研究院”和“连云港市计量检定测试中心”进行持续评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化，组织无变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- (1) 公司对标志的使用，符合相关标准和规定；
- (2) 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。
- (3) 企业进行招投标加分用。



10. 查企业已建立了“水表检定装置”证书号[2021]市量标连企证字第 119 号，有效期至 2026.8.12 等三项企业最高计量标准。检定装置涉及的标准器及辅助测量设备均已溯源，企业开展相应的量具仪表的内部检定和校准，符合要求。企业 93 台（件）测量设备，列入企业计量管理工作，其他未建立计量标准的用于检测的测量设备均委外进行检定/校准。检定校准单位为“连云港市计量检定测试中心”（计量检定机构授权证书号：（苏）法计（2019）1007 号）和“江苏省计量科学研究院”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01022 号）。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

11. 本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合。

不符合 01：技术品质部的维修室未能提供实验室温湿度监控记录。不符合认证审核准则条款号：“6.3.2 环境”的要求。

12、企业主要耗能为电和水。2021 年全年用电 194670kWh，折合 23.92 吨标煤；用水 2277 吨，折合 0.19 吨标煤，共计 24.11 吨标煤。企业不是重点用能单位。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 1 月 7 日上午至 1 月 8 日上午，对连云港腾越电子科技有限公司建立的测量管理体系进行第 2 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，连云港腾越电子科技有限公司，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过 2022 年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业继续进一步识别关键测量过程并有效性管理，增强测量管理体系知识的培训宣贯，加强原材料检验手段，提高测量设备有效性管理意识，将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升挂钩，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

审核组组长（签字）：

日期：2022 年 1 月 8 日



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期：2022 年 1 月 19 日