



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
认证报告

认证企业: 浙江南方智慧水务有限公司

编 号: 0124-2022



## 认证报告内容

1. 企业名称：浙江南方智慧水务有限公司
2. 认证审核的类型：（  初次认证审核  其他 ）
3. 注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济开发区恒毅街 20 号 7 幢 2 楼 201  
企业活动范围和场所：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济开发区恒毅路 20 号 3 幢一层
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 5 (人·日)，现场人日 4 (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：  
文件审核： 2022-02-23 8:30:00 至 2022-02-23 17:00:00，  
现场审核： 2022 年 02 月 24 日 上午至 2022 年 02 月 25 日 下午，
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
耿丽修	女	组长	13573745396	审核员	2021-M1MMS-2274460
王晓巍	女	组员	13958030512	审核员	2019-M1MMS-1263034

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	丁国强	莫晓康	姜梦蝶	任柏栋	袁伟	陈苏平	王丽慧
职 务	总经理	管理者代表	综合部经理	生产部经理	技术部经理	业务部经理	综合部文员

9. 认证审核准则：
  - 9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
  - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：二次增压供水设备、一体化预制泵站、一体化净水设备、一体化污水处理设备的设计、生产、销售。涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：管理者代表、综合部、生产部、技术部、业务部等。
12. 文件审核情况说明：
  - 12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：



企业申请认证的范围：涉及到企业二次增压供水设备、一体化预制泵站、一体化净水设备、一体化污水处理设备的设计、生产、销售等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为 1000 万元，2021 年 07 月 26 日，取得三证合一营业执照。统一社会信用代码：91330110MA2KJ8WX84(1/3)，营业执照长期有效。最近换证时间 2021 年 12 月 08 日。法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位。经查公司截止审核时，没有发生顾客对产品的质量和相关服务投诉等问题。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2021 年 08 月 02 日，发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为综合部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 3 个部门和生产车间规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B）。明确规定了最高管理者的 7 项职责，管理者代表 7 项职能、综合部计量职能 18 项。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况：

12.3.1、企业产品主要执行标准为：GB/T12785-2014《潜水电泵 试验方法》、GB/T 3797-2016《电气控制设备》、Q/SHW-004-2021《加压泵站无负压供水设备》等标准。现行有效并受控。



企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了等 8 个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对《NFSW20-70 供水设备出水压力检测》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次。符合标准的要求；

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2021 年 11 月 18-19 日，组织了公司测量管理体系内审，管理者代表莫晓康参与审核，内审分 1 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，共开出了 2 不符合项，不符合项于 11 月 26 日完成整改，不符合项已关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。

12.4.2、企业编制《管理评审控制程序》。企业 2021 年 12 月 6 日，开展了管理评审。会议由公司总经理丁国强主持，由管理者代表莫晓康汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。今后公司测量管理体系重点工作为：第一、对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效；第二、加强公司测量管理体系标准、手册及程序文件、测量管理知识的培训学习，照制定程序文件的规定，要把测量设备的采购、使用、维护等各个环节都管理到位，使测量设备的管理要更加严格和细化；第三、要加强对公司的产品过程的进一步筛选，完成对公司关键测量过程的全面控制，进一步加大对关键工序和质量控制点工序上的测量设备的管理力度，定期进行检查，以保证这些测量设备的测量准确性。本次会议形成了管理评审报告。

13. 现场审核情况：



审核组于 2022 年 02 月 24 日到 25 日，利用 2 天的时间，根据审核计划，先后抽样检查了企业 4 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《NFSW20-70 供水设备出水压力检测》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

### 13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为：公司领导层重视测量管理体系建立，综合部职能作用发挥较好；企业测量管理体系人员 11 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 8 个测量过程，《NFSW20-70 供水设备出水压力检测》等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用自动控制。企业共有 20 台件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴；生产环境符合要求；测量设备标识使用规范。测量设备由温州计量科学研究院等机构检定/校准。综合部、业务部建立合格供方名录，负责对提供测量检定服务的测量设备生产厂家和检定/校准机构等提供测量设备厂家及外部服务机构，建有名录和业绩评定。企业对识别出的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程，根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：企业制定了 4 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T 19022-2003 标准要求条款内容，质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。抽查 2021 年 3、4 季度测量管理体系质量目标完成情况统计表，质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

查生产过程在用型号为 XY194U-3X4 编号 19022101 三相智能电压表，2022 年 01 月 07 日，经苏州朗博校准检测有限公司校准合格，证书编号为：24SJ20006088-1438。未按要求张贴计量确认状态标识，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识 条款。属次要不符合。

13.3、现场重点抽查了《NFSW20-70 供水设备出水压力检测》等测量过程，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《NFSW20-70 供水设备出水压力检测计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至温州计量科学研究院、苏州朗博校准检测有限公司等机构检定/校准。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准，企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。



### 13.5、产品的销售：

抽查企业《通用（供水设备）材料购销合同》，签订时间 2021 年 08 月 17 日，合同编号 JGGC-20-10-042-SB-CL-外包-005。合同内对质量标准及技术要求做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内的附件六为设备技术参数，其中包含 NFC 智能控制器、变频器等技术参数；合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。

### 13.6 测量过程控制

13.6.1 查：《NFSW20-70 供水设备出水压力检测》过程相关资料，满足规范要求。详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）；

13.6.2 现场重点抽查了《NFSW20-70 供水设备出水压力检测不确定度评定》，方法正确。详见附件《NFSW20-70 供水设备出水压力检测不确定度评定报告》；

13.6.3 现场重点抽查了《NFSW20-70 供水设备出水压力检测过程有效性确认》。抽查了测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 企业能源主要消耗品种为电。2020 年电耗 121030 千瓦/小时，折合 14.85 吨标煤，不是重点用能单位。

### 15. 15. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 02 月 23 日文件审核和 02 月 24--25 日现场审核，审核组认为，浙江南方智慧水务有限公司，企业领导重视测量体系管理工作，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要岗位测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备，都经检定/校准/验证。重要测量过程部分，进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，浙江南方智慧水务有限公司测量管理体系运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定。建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

16、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：


16.1、加强对测量设备和测量过程基础知识的学习；

16.2、对内审和评审中发现的问题，需进一步有效的整改完善；

16.3、加强内审员培训学习，使其业务水平的提升，以达到提高企业的内部管理水平目的。

17. 其他需要说明的事项:无其他需要说明的事项。



18. 审核组组长 (签字): 

日期: 2022.02.25

19. 审核组成员 (签字): 

日期: 2022.02.25

20. 北京国标联合认证有限公司 (盖章)



日期: 2022.03.08