



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业： 大庆市璞庆钻采设备制造有限公司

编 号： 0842-2022



认证报告内容

1. 企业名称: 大庆市璞庆钻采设备制造有限公司
2. 认证审核的类型: (☒ 初次认证审核 ☐ 其他)
3. 注册地址: 黑龙江省大庆市高新区科技孵化器一期工程 1 号孵化器 9-601-03
企业活动范围和场所: 现办公/生产地址: 黑龙江省大庆高新区产业区产业三区禾丰路石油装备园
4. 认证审核委托方: 北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间: 计划总人日 MMS4.0(人·日), 现场人日 2.5(人·日), 远程人日 1.5(人·日)
6. 认证审核活动(文件审核、现场审核)实施日期和地点:
文件审核: 2022-06-24 8:00:00 至 2022-06-24 17:00:00,
现场审核: 2022 年 06 月 25 日 上午至 2022 年 06 月 26 日 上午,
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息:

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
焦秀伟	女	组长	13936877683	审核员	2020-M1MMS-1274854
王玉玲	女	组员	13894711918	审核员	2021-M1MMS-2274254

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务:

姓 名	卢静敏	贾广生	张宇彤	王晨
职 务	管代(采购销售部经理)	生产部经理	质量技术部经理	办公室主任

9. 认证审核准则:
 - 9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
 - 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门: 石油钻采机械设备部件(含螺栓、螺母、泵配件、泵上保护装置、管道配件、封闭保护装置、管道连接修补装置、游梁式抽油机配件、井口装置、采油树及配件、工程机械配件、水处理设备配件、抽油杆作业装置配件、连接装置配件、接箍、接地配件、仪器仪表配件、测井仪器配件、保温设备配件、固井压裂设备配件、电动机配件、清蜡装置配件、密封剂装置配件、抽油机传动系统智能调整装置)、井下工具及配件(含配水器、封隔器、测试仪工具、桥塞、筛管、短节、抽油杆扶正器、油管锚、一般试采工具、配注器、



绝缘接头配件、柔性止水器、金属软管、过滤器、静态混合器、补偿器、阻火器、注水器、过滤器)、五金产品(吊索具、工业筛网、钢格板、金属安全网、金属丝网)、塑料制品(蓬布、塑料编织布、三防布、PVC涂塑布)的加工及服务(不含许可证产品);仪器仪表、密封剂、胶粘剂、化工产品(不含危险化学品)、橡胶制品密封件、紧固件、电工元器件的销售及服务;油田技术服务(抽油机维修技术服务)

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有:管理者代表、质量技术部、生产部、办公室。

12. 文件审核情况说明:

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:

企业申请认证的范围:涉及到企业石油钻采机械设备部件(含螺栓、螺母、泵配件、泵上保护装置、管道配件、封闭保护装置、管道连接修补装置、游梁式抽油机配件、井口装置、采油树及配件等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所,实际位置。

企业注册资本为伍仟万圆整,2020年4月3日取得营业执照。有效期为长期。法人资格满足要求。此次审核办公/生产地址发生变更:企业生产地址原地址:黑龙江省大庆市高新区科技孵化器一期工程1号孵化器9-601-03;现办公/生产地址:黑龙江省大庆高新区产业区产业三区禾丰路石油装备园。企业不是重点耗能单位,查公司产品质量稳定,没有顾客投诉。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息,结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作,以便为策划第二阶段提供关注点:

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求,于2021年12月10日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中:

12.2.1、标准规定的:体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了:计量主要职能部门为质量技术部,在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它三个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》,并配有组织机构图(附录A),测量管理体系职能分配表(附录B),明确规定了,最高管理者的5项职责,主要计量职能部门——质量技术部的25项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为:该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件



的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况,并与客户的人员进行讨论,以确定第二阶段的准备情况;审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况;

12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB/T 20970-2015《石油天然气工业井下工具 封隔器和桥塞(桥塞)》及 GB/T 25428-2015《钻井和采油设备 钻井和修井井架、底座》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求,共识别了 4.0 mm 过电缆封隔器上接头外径测量等 24 个测量过程,编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》,对 61 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求,测量设备的计量特性,以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对 4.0 mm 过电缆封隔器上接头外径测量关键测量过程,根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认,明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2022 年 3 月 10 日组织了公司测量管理体系内审,管理者代表亲自参与审核,内审分 2 个组,对公司 4 个部门进行了全要素的审核,共开出了 1 项不符合项,于 3 月 11 日完成整改。

12.4.2、企业于 2022 年 3 月 25 日开展了管理评审,会议由公司总经理王成军主持,由管理者代表芦静敏汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告,对公司测量体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况:

审核组于 2022 年 6 月 25 日到 6 月 26 日上午,利用 1.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 4 个职能管理部门和生产作业单位,覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围,涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量,审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节 4.0 mm 过电缆封隔器上接头外径测量等测量过程,掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:



13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质量技术部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 26 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 24 个测量过程，4.0 mm 过电缆封隔器上接头外径测量、Y341-114 封隔器水压试验等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用测量设备控制，企业共有 61 台件（无强制检定设备），测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备标识符合文件管理求，采购销售部负责建立测量设备合格供方名录。质量技术部负责对提供服务的深圳中电计量测试技术有限公司外部服务建有名录和要业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 4.0、5.3、6.1、6.2.4、7.1、7.2、8.2.2 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1. 查企业现行使用的标准 GB/T 20174-2006《石油天然气工业钻井和采油设备 钻通设备》已作废，该标准已更新为 GB/T 20174-2019《石油天然气钻采设备 钻通设备》，不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.2.1 程序条款。

13.3 现场重点抽查了 4.0 mm 过电缆封隔器上接头外径测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，抽查企业测量设备 6 台件。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：4.0 mm 过电缆封隔器上接头外径测量。满足规范要求，详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）。

13.5.2 现场重点抽查了 4.0 mm 过电缆封隔器上接头外径测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了 4.0 mm 过电缆封隔器上接头外径测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4 关于远程审核情况说明：

13.5.4.1 实施远程审核的概况：本次审核采用的是远程加现场审核方式，审核过程采用微信群视频等方式传递信息，已于受审核方达成信息安全协议并满足信息安全要求。

13.5.4.2 审核过程比较顺利未遇到影响审核过程的突发事件，审核计划顺利完成。远程审核已达到审核目标的有效性。无需补充现场审核。



14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2022 年 6 月 24 日的文件审核和 2022 年 6 月 25 日上午-26 日上午, 对大庆市璞庆钻采设备制造有限公司的远程及现场审核, 企业领导重视测量管理体系建立, 有专人负责测量体系的管理, 测量设备配备齐全, 体系文件得到有效实施, 重要测量人员具备资质和能力, 测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范, 测量设备都进行检定/校准, 重要测量过程部分进行了计量要求导出, 测量过程受控, 并能进行不确定度评定和监视, 监视方法正确有效。测量能力满足企业生产管理和销售需求。

企业的能源消耗主要是水、电。DTS794 型 2.0 级的电子式三相四线电能表 1 块和 2.5 级水表 1 块。测量设备准确度等级满足标准要求。2021 年 12 月至现在耗电水为 1.37 吨标煤, 企业的水表、电表由当地相关部门负责管理, 满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求。企业不是重点耗能单位。

企业销售内容主要企业自己生产的产品。确认企业销售的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备已纳入企业测量过程控制一览表及测量设备台账中动态管理, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。溯源性符合要求。

综上所述, 审核组认为, 大庆市璞庆钻采设备制造有限公司测量管理体系运行符合 GB/T19022-2003 标准要求, 对其体系运行的有效性和符合性予以肯定, 建议报请批准通过审核。

15. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高, 审核组提出以下改进建议:

15.1. 建议企业进一步加强体系文件的宣贯培训, 提升全员计量意识。

15.2. 建议加强对测量设备的管理, 对公司内部所有测量设备进行统筹管理统一发放, 测量设备最好有专人统一管理。

15.3. 建议企业实时跟踪在用标准的有效性。

16. 其他需要说明的事项:

17. 审核组组长(签字): 焦彦伟

18. 审核组成员(签字): 王磊

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)

