



编号: 0149-2019-AA-2021

能源计量审核情况表

企业名称	广东佳华铝业有限公司		
年消耗能源 (万吨标准煤)	1.0822 (2020 年)		
部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	2	2	3
能源计量器具配备率 (%)	100	100	100
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	符合	符合	符合

审核情况说明:

企业是重点耗能单位, 企业消耗能源主要有: 天然气、水和电, 2020 年共消耗 1.0822 万吨标准煤。

工业用电: 该公司由广东电网有限责任公司四会市供电局供电, 有 3 个电能表 (准确度等级为有功 0.5 级, 有计量合格的铅封), 每月由四会市供电局抄报月度用电量数据, 每月结算。

生产、生活用水: 由四会市南江工业园悦成自来水公司供给用水, 安装了 2 个水表 (准确度等级 2.0 级) 由四会市南江工业园悦成自来水公司每月抄报月度用水量数据, 每月结算。

天然气: 由四会市新奥燃气公司供气并负责维护, 安装了 3 台流量计 (1.0 级), 由供应方每月抄月度用气量, 每月结算。

公司已根据 GB17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》, 配备了各种介质能源计量器具, 建立了较完善的能源管理制度, 进出用能单位、主要次级用能单位及主要用能设备的能源计量器具配备率符合 GB17167-2006 标准的要求。

审核组长 (签名)

陈君全

受审核方代表 (签名)

陈君全

日期: 2021 年 11 月 4 日

日期: 2021 年 11 月 4 日