



编号: 1179-2021

不符合项报告

企业名称:	四方科技集团股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 姜一伟	
不符合事实描述: 检查了质量部提供的《测量过程及控制一览表》, 未将制冷机组的气密性压力测试过程识别出来, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.2.2 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>袁菊</u> 陪同人员(签名) <u>姜一伟</u> 企业部门代表(签名) <u>姜一伟</u> 日期: <u>2021.11.23</u>			
纠正措施: 1. 将制冷机组气密性试验测试过程列入《测量过程及控制一览表》进行管理。2. 举一反三, 检查有无类似情况, 一并纠正。 企业部门代表签名: <u>姜一伟</u> 审核员签名: <u>袁菊</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴素平</u> 日期: <u>2021.11.23</u>			

可另附页

