



电子报告扫码验证

HS07-2020

杭州市特种设备检测研究院  
安全阀校验报告

报告编号:SH2021A71986

|          |                                              |            |             |
|----------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| 使用单位     | 杭州鸿缘实业有限责任公司                                 |            |             |
| 单位地址     | 浙江省杭州市余杭区运河街道塘宁路37号                          |            |             |
| 联系人      | 赵礼强                                          | 联系电话       | 15958154666 |
| 样品编号     | 22108574                                     | 安全阀型号      | A27W-10T    |
| 公称通径     | 20mm                                         | 压力级别范围     | /MPa        |
| 出厂编号     | 525362                                       | 出厂日期       | /           |
| 制造单位     | 浙江燕峰安全阀制造有限公司                                |            |             |
| 校验依据     | TSG ZF001-2006 《安全阀安全技术监察规程》                 |            |             |
| 校验方式     | 离线校验                                         |            |             |
| 校验介质     | 氮气                                           | 校验介质温度     | 常温          |
| 安装位置     | 简单压力容器储气罐                                    | 工作介质       | 空气          |
| 设备工作压力   | /MPa                                         | 要求整定压力     | 0.84MPa     |
| 整定压力     | 0.84MPa                                      | 密封试验压力     | 0.76MPa     |
| 校验结论     | 合格                                           |            |             |
| 维护检修情况说明 | 清理                                           |            |             |
| 备 注      | /                                            |            |             |
| 校验日期     | 2021年12月27日                                  | 下次<br>校验日期 | 2022年12月26日 |
| 校 验      | 检验机构核准证号：<br><br>TS7110066-2024<br><br>检验专用章 |            |             |
| 批 准      |                                              |            |             |

注：1.本报告（或复印件）未加盖本院“检验专用章”或涂改无效；  
2.本次校验仅对所检样品负责。

余杭安全阀校验站 地址：杭州市余杭区临平车站路83号 邮编：311100 电话：89180118