



电子报告扫码验证

HS07-2020

杭州市特种设备检测研究院
安全阀校验报告

报告编号:SH2021A71987

使用单位	杭州鸿缘实业有限责任公司		
单位地址	浙江省杭州市余杭区运河街道塘宁路37号		
联系人	赵礼强	联系电话	15958154666
样品编号	22108575	安全阀型号	A27W-10T
公称通径	15mm	压力级别范围	/MPa
出厂编号	033013	出厂日期	/
制造单位	浙江燕峰安全阀制造有限公司		
校验依据	TSG ZF001-2006 《安全阀安全技术监察规程》		
校验方式	离线校验		
校验介质	氮气	校验介质温度	常温
安装位置	简单压力容器储气罐	工作介质	空气
设备工作压力	/MPa	要求整定压力	0.84MPa
整定压力	0.84MPa	密封试验压力	0.76MPa
校验结论	合格		
维护检修情况说明	清理		
备 注	/		
校验日期	2021年12月27日	下次 校验日期	2022年12月26日
校 验			检验机构核准证号： TS7110066-2024 检验专用章
批 准			

注：1.本报告（或复印件）未加盖本院“检验专用章”或涂改无效；
2.本次校验仅对所检样品负责。

余杭安全阀校验站 地址：杭州市余杭区临平车站路83号 邮编：311100 电话：89180118