



能源计量审核情况表

企业名称	广州珠江啤酒股份有限公司
年消耗能源 (万吨标准煤)	1.5399

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	10	20	15
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	符合	符合	符合

审核情况说明:

企业是重点耗能单位,企业消耗能源主要有:水、蒸汽和电,2020年共消耗1.5399万吨标准煤,企业建立了能源计量管理制度,吴济海负责全厂能源管理,企业编制了能源网络图,进出用能单位应配19台(件),实配19台(件);进出主要次级用能单位应配29台(件),实配29台(件);进出主要用能设备(单元)应配27台(件),实配27台(件);配备率满足要求;查进出用能单位配备的编号为7778的电能表经南沙供电局检定,精度0.5级,查进出次级用能单位编号为577005H514水表,精度1级,查重点耗能设备编号为DY1605952的涡街流量计2020年6月18日检定,精度一级,满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表,设备部每月平衡分析,对重要的能源数据能定期进行监视核查,能源计量管理满足GB17167要求,通过审核。

审核组长(签名) _____

受审核方代表(签名) _____

日期: 2021年12月22日

日期 2021年12月22日