



编 号：1132-2022

能源计量审核情况表

企业名称	中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司
年消耗能源（万吨标准煤）	2021 年年消耗能源 105.958 万吨标准煤

部 位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量（台、件）	6	11	8
能源计量器具配备率（%）	100	100	100
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	6	11	8

审核情况说明

企业能源种类有：电力，原油，天然气，蒸汽，水。进出用能单位应配备 60 台能源计量器具，实际配备 60 台，配备率 100%。次级用能单位应配备 452 台能源计量器具，实际配备 452 台，配备率 100%。主要用能设备应配备 55 台能源计量器具，实际配备 55 台，配备率 100%。测量设备配备准确度等级满足要求，现场检查编号分别为 06100915 准确度等级为 1.0 级的接收生产水的电磁流量计，编号为 14314818 准确度等级为 0.15 级的接收天然气质量流量计、编号为 K8088E02000 的超声波流量计，一块准确度等级为 0.2s 级的进厂三相三线电电能表、水汽部 909-FT-1001、909-FT-1002 新鲜水电磁流量计等六块进出用能单位的流量计，均符合 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备通则》里关于能源流量计准确度等级的要求。现场核对了重点耗能设备电能表等检定证书，都满足要求。

计量部是负责能源计量归口管理部门，企业通过能源管理体系审核，建立了能源管理制度，能定期对能源数据进行平衡分析，能源管理满足要求。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-14 能源计量审核情况表 (07 版)

审核组长(签名)

刘军

日期: 2022. 3. 10

受审核方代表(签名)

周国平

日期 2022. 3. 10