



编 号: 0146-2018-2022

能源计量审核情况表

企业名称	佛山市英辉铝型材有限公司		
年消耗能源(万吨标准煤)	1.22		
部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	8	36	260
能源计量器具配备率(%)	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合

审核情况说明:

工业用电: 该公司由佛山供电局三水分公司供电, 有 2 个电能表 (三相三线电子式多功能电能表型号: DSSD118S (已于 2021 年 6 月由广东电网计量部门现场检定, 暂未返馈回校验报告) 和三相三线电子式多功能电能表型号: DSSD718 于 2018 年 6 月 07 日检定, 有效期至 2024 年 06 月 06 日, 各 1 个, 准确度等级 0.5S 级。有计量合格的铅封, 于 2021 年 6 月 25 日检定, 佛山供电局三水分公司每月抄报月度用电量数据, 每月结算。

工业用天然气: 该公司由三水燃气公司提供天然气, 有 2 个涡轮流量计 (编号: 1306441238 和 1405440593, 准确度等级 1.0 级), 于 2020 年 11 月 25 日检定 (二年), 有 1 个罗茨流量计 (编号: 110912075, 准确度等级 1.5 级, 于 2019 年 06 月 20 日检定 (三年), 三水燃气公司每月抄表结算。

生产、生活用水: 由佛山水业三水供水有限公司该公司用水, 厂区和生活区各安装了 1 个总水表, 型号/规格: WP5D-100 (准确度等级 2 级), 于 2019 年 04 月 18 日检定 (六年), 由供水管理中心每月抄报月度用水量数据, 每月结算。

能源测量设备配备精度等级和按期检定是否满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表, 生产部每月平衡分析, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求, 通过审核。

审核组长(签名) 邝柏臣

企业代表(签名) 邝晓波



日期: 2022 年 03 月 10 日

日期: 2022 年 03 月 10 日