

高度控制测量过程有效性确认报告

部门: 轻试驱电四

测量过程名称		西康铁路供电系统	测量参数	温度(t)
测量过程设计要求		(5-20)℃±4℃	过程测量要求/依据	西康铁路供电系统
测量过程规范要求	控制要素	控制要求		是否满足规定要求
	配备的测量设备及编号	数字式温度计分热电阻 TF-11-606		满足
	测量程序、方法	直接测量(表面温度测量仪)		满足
	环境条件	(20±3)℃		满足
	测量软件	/		/
	操作者能力	王有记 3Lx1705		满足
	其他影响量	/		/
测量不确定度		U=2.0℃ k=2		
有效性确认结果		测量环境条件满足测量过程的要求, 测量过程符合规定要求。		
确认记录 测量过程符合测量要求, 对测量过程和测量结果的测量 不确定度进行评估, 以现场实际情况, 符合相关要求。 经确认有效, 合格合格。				
确认人: 王有记		日期: 2021.3		