



编号: 0088-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	中国电建集团江西省电力建设有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	检测中心	陪同人员:	何娜萍
不符合事实描述: 在检测中心现场审核时,发现编号 1815 (001) 材料试验机检定证书的检定日期 2020. 4. 29, 有效期 2021. 4. 28。该台测量设备已超过有效期。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T-19022-2003 中 8. 3. 3 要求</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>郭小红</u> 陪同人员(签名) <u>何娜萍</u> 企业部门代表(签名) <u>赵永</u> 日期: 2022. 02. 25			
纠正措施: 1. 由于该设备已使用多年, 现已购置新的材料试验机, 立即办理停用手续, 并张贴停用标识。 2. 对设备管理人员进行现场设备控制程序的培训。 企业部门代表签名: <u>赵永</u> 审核员签名: <u>郭小红</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已落实, 验证有效。</u> 审核组代表签名: <u>郭小红</u> 日期: <u>2022. 3. 2</u>			

可另附页