



编号 0021-2019-2022

能源计量审核情况表

企业名称	连云港虹洋热电有限公司
年消耗能源（万吨标准煤）	66.8466 万吨标准煤

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量（台、件）	14	33	30
能源计量器具配备率（%）	100	100	100
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	达到 100%，符合要求		

审核情况说明：

企业消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电，2021 年共消耗 66.8466 万吨标准煤，是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度，安质环部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图。企业进出用能单位应配 14 台（件），实配 14 台（件）；进出主要次级用能单位应配 33 台（件），实配 33 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 30 台（件），实配 30 台（件）；配备率 100%，满足要求。抽查用能单位能源计量器具电子汽车衡 1 台、皮带秤 1 台、蒸气体流量计 2 台、电能表 2 台，用能单位能源计量器配备率为 100%，准确度等级均符合要求。抽查主要次级用能单位能源计量器具电能表 3 台，蒸汽流量计 4 台，主要次级用能单位能源计量器配备率为 100%。电能表准确度等级分别是 0.5S，蒸汽流量计 0.5 级。符合要求。抽查主要用能设备单位能源计量器具温度仪表 4 台、压力表 4 台，水流量计 2 台，主要用能设备能源计量器具配备率 100%。准确度等级分别为：温度仪表 1.5 级，压力表 1.5 级，水流量计 1.5 级。符合要求。能源测量设备按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，安质环部每月进行能源核算分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求，通过审核。

审核组长（签名）：刘复荣

受审核方代表（签名）：刘复荣

日期：2022、04、02

日期：2022、04、02