



能源计量审核情况表

企业名称	广西中烟工业有限责任公司		
年消耗能源 (万吨标准煤)	1.633 (2021 年)		
部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	30	30	20
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合

审核情况说明:

该公司主要用能是电力、天然气、自来水, 情况如下:

1. 工业用电: 由广西电网有限责任公司供电, 有 9 个电能表 (准确度等级 0.5 级), 有计量合格的铅封。每月由供电公司集中抄报月度用电量数据, 每月结算。
2. 生产、生活用水: 该公司由市自来水公司供水, 有 6 个水表 (准确度等级 1.5 级), 有计量合格的铅封。每月由自来水公司中抄报数据, 按月结算。
3. 天然气: 用于公司锅炉生产蒸汽。由中国燃气集中供气, 配有 15 台气体流量计 (准确度等级 1.0 级), 每月由燃气公司抄报数据, 按月结算。
4. 公司根据 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》, 配备了水、电、天然气等能源计量器具, 进出用能单位能源计量器具配备率 100%, 进出用能单位能源计量器具配备率 100%, 主要用能设备能源计量器具配备率达 100%, 符合 GB17167-2006 标准的要求。准确度等级满足 GB17167-2006 要求。能源计量器具已经建立台账, 经过有效校准, 并确认合格。
5. 该公司属于南宁市重点能耗企业, 已按照 JJF1356-2012 的要求进行管理。

审核组长(签名)

柯冰

企业代表(签名)

陆炳高

日期: 2022 年 3 月 18 日

日期: 2022 年 3 月 18 日