



编 号: 0014-2020-2022

能源计量审核情况表

企业名称	古县正泰煤气化有限公司
年消耗能源 (万吨标准煤)	71.6887

部 位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	4	5	5
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	符合	符合	符合

审核情况说明: 企业消耗能源主要有: 电能、煤气、水, 上年共消耗 71.6887 万吨标准煤, 企业建立了能源计量管理制度, 生产部负责全厂能源管理, 企业编制了能源网络图, 进出用能单位应配 7 台 (件), 实配 7 台 (件); 进出主要次级用能单位应配 13 台 (件), 实配 13 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 23 台 (件), 实配 23 台 (件); 配备率满足要求; 查进出用能单位配备的进出用能编号为 1402155 水流量计 2021 年 10 月 11 日溯源。准确度等级 2.0 级。查主要次级用能单位配备的编号为 2016-07-00428989 电能表于 2021 年 10 月 11 日溯源, 精度 1.0 级, 查重点耗能设备编号为 2009-10-211939 电能表 2021 年 10 月 11 日溯源。准确度等级 1.0 级, 满足要求。能源测量设备配备精度等级符合要求并按期溯源。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表, 生产部每月进行平衡分析, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求, 通过审核。

审核组长 (签名)

刘常亮

受审核方代表 (签名)

刘常亮

日期: 2022.06.12

日期 2022.06.12

