



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS ☒ 初审第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	无锡康宇水处理设备有限公司	陪同人员	周才君
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 4. 26

不符合事实描述: 公司近三年的单位产值能耗为 2020 年 6.75kgce/万元; 2021 年为 8.78kgce/万元; 2022 年 1-3 月为 29.79kgce/万元。单耗有逐渐升高之势, 没有对单位产值能耗逐步升高进行分析并制定控制措施。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☒GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 10.1 条款
☒RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造行业认证要求 4.6.4 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:  审核组长:  受审核方代表: 

日 期: 2022. 4. 23 日 期: 2022. 4. 23 日 期: 2022. 4. 23

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效

审核员:  日期: 2022. 4. 24



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：公司近三年的单位产值能耗为 2020 年 6.75kgce/万元；2021 年为 8.78kgce/万元；2022 年 1-3 月为 29.79kgce/万元。单耗有逐渐升高之势，没有对单位产值能耗逐步升高进行分析并制定控制措施。

纠正情况：

1. 将生产用电和办公用电，生活用电分开，生产用电单独计量。
2. 经公司相关部门领导及技术人员共同研讨，决定在车间总进线柜设置车间总电表。该电表单独计量生产车间用电量。

原因分析：

1. 公司一级进户表有 2 台，分别是国家电网的和太阳能光伏公司的。二级车间电表未设置。
2. 公司主要用电消耗分为三个方面，分别是车间生产用电、办公楼办公用电、宿舍楼生活用电。
3. 因未设置生产车间电表，单位产值能耗的统计分析数据是根据进户总表计算的，所以有很大的偏差。特别是 2022 年，因疫情原因及国内房地产不景气，配套供水设备需求就减少，造成生产车间订单减少，办公楼会议增多，再加上疫情防疫住厂员工增多，办公用电和生活用电的消耗淹没了单位能耗数据。
4. 相关人员对 GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 6.1 条款、GB/T 19001-2015 能源管理体系机械制造业认证要求 4.6.4 条款理解不透彻。

纠正措施：

对相关人员进行标准的培训，使其理解标准内容。

预定完成日期：2022.4.24

举一反三检查情况：

经检查，1 公司已经将生产、办公、生活用电分开；2. 已经对相关人员进行标准的培训，受培训人员已经了解了标准的内容。

受审核方纠正措施有效性的验证：

纠正措施有效。

验证人： 日期：2022.4.24

受审核方代表： 日期：2022.4.24