

培训记录表

培训地点	会议室	时间	2022.4.13
参加人员: 同行歌, 李永山, 罗双秦静			
1. 培训内容: ISO 14001:2015、ISO45001:2018 标准中 8.2 条款			
培训过程: 由江老师讲解, 学员认真学习.			
考核形式: 提问考核 (✓) 书面考核 () 实操考核 ()			
培训效果评价: 本次培训有效. 评价人: 江清			



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 综合部办公区两只灭火器过期.
纠正情况: 重新配置新的灭火器.
原因分析: 因工作繁忙, 相关人员疏忽, 未及时发现灭火器已过期.
纠正措施: 组织相关人员对标准 8.2 条款进行培训.
预定完成日期: 2022.4.13
举一反三检查情况: 经查, 无类似情况发生.
受审核方纠正措施有效性的验证: 已按以上要求实施, 确认有效.
验证人: 秦静 日期: 2022.4.13 受审核方代表: 同行歌 日期: 2022.4.13

第 页共 页



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第 () 阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆隽雅保洁服务有限公司	陪同人员	秦静
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.4.18
不符合事实描述: 查公司应急管理: 综合部办公区域两只灭火器过期. 不符合标准条款. 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2a) 条款 通过策划的措施做好响应 紧急情况的准备, 以预防或减轻它所带来的不利环境影响; ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.2a) 条款 针对紧急情况建立所策划 的响应, 包括提供急救的相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 江清 日期: 2022.4.12 审核组长: 同行歌 日期: 2022.4.12 受审核方代表: 同行歌 日期: 2022.4.12 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 措施执行有效. 审核员: 同行歌 日期: 2022.4.14			

第 页共 页



MFZ/ABC2

净含量(N.W.): 2±0.06kg
执行标准: GB4351.1-2005



天平地安®

CCC H008878

中国国家强制认证证书
编号: 202008181000558

手提式干粉灭火器

警告! 一经开启, 已不再密封, 必须重新充装!

适用范围



普通的固体材料火
Common Solid Materials



可燃液体火
Flammable Liquids



气体和蒸汽火
Flammable Gas & Vapors



火灾及带电设备火
Electrical Equipment

使用方法

1. 将灭火器翻转摇动数次, 拉出保险销
Shake up and down several times, pull out the Safety Pin.



2. 不可倒置使用, 对准火焰根部压下压把
Not invert operation, aim nozzle at the base of the fire and squeeze the Handle.



说明

1. 灭火剂: ABC干粉灭火剂 (磷酸二氢铵含量75%, 碳酸氢钠含量15%);
2. 灭火级别: 1A 21B C E;
3. 使用温度: -20℃ ~ +55℃;
4. 充装压力: 1.2MPa(20℃);
5. 驱动气体: 氮气;
6. 水压试验压力: 2.1MPa;
7. 不可日晒雨淋, 严禁高温环境下存放;
8. 定期检查压力表指针是否处于(红色)区域, 如指针指向(绿色)区域, 说明压力表已失效, 应更换新压力表;
9. 灭火器一经开启, 或满5年必须交给专业机构进行水压试验 (充装前必须经2.1MPa水压试验)

1. Agent: ABC- $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ (75%) + NaHCO_3 (15%);
2. Fire-extinguishing rating: 1A 21B C E;
3. Working temperature: -20℃ ~ +55℃;
4. Nitrogen pressure: 1.2MPa (20℃);
5. Driving gas: Nitrogen;
6. Hydrostatic test pressure: 2.1MPa;
7. It is not allowed to be exposed to the sun and rain and it is strictly prohibited to store in high temperature environment;
8. Regular inspection and refilling instructions: the pressure gauge pointer is in the red area or once opened, or after 5 years, it must be sent to a qualified manufacturer for maintenance and inspection (2.1MPa water pressure test must be conducted before refilling)

广东天安消防科技有限公司

生产地址: 广东天安消防科技有限公司上饶分公司
江西省上饶市广信区石人乡苏桥村棉花岗288号

电话: 020-83666113
电话: 0793-8780307

合格证

生产日期 2021年3月 检验员 检02

生产企业: 广东天安消防科技有限公司上饶分公司



MFZ/ABC2

净含量(N.W.): $2 \pm 0.06\text{kg}$
执行标准: GB4351.1-2005



天平地安®

CCC H008878

中国国家强制认证证书
编号: 2020081810003588

手提式干粉灭火器

警告! 一经开启, 已不再密封, 必须重新充装!

适用范围



普通的固体材料火
Common Solid Materials



可燃液体火
Flammable Liquids



气体和蒸汽火
Flammable Gas & Vapors



带电设备火灾
Electrical Equipment

使用方法

1. 将灭火器翻转摇动数次, 拉出保险销
Shake up and down several times, pull out the Safety Pin.



2. 不可倒置使用, 对准火焰根部压下
Not invert operation, aim nozzle at the base of the fire and squeeze the Handle.



说明

1. 灭火剂: ABC干粉灭火剂(磷酸二氢铵含量75%, 碳酸氢钠含量15%);
2. 灭火级别: 1A 21B C E;
3. 使用温度: -20°C ~ $+55^{\circ}\text{C}$;
4. 驱动压力: 1.2MPa(20°C);
5. 驱动气体: 氮气;
6. 水压试验压力: 2.1MPa;
7. 本产品在有效期内, 严禁高温环境下存放;
8. 本产品在有效期内, 压力指示针处于(红色)区域, 应停止使用, 或请送交维修站检修;
9. 本产品在有效期内, 应定期检查, 如发现压力指示针处于(红色)区域, 应停止使用, 或请送交维修站检修。

1. Agent: ABC-NEA/POU fire extinguishing agent (75% monoammonium phosphate, 15% sodium bicarbonate);
2. Fire-extinguishing rating: 1A 21B C E;
3. Working temperature: -20°C ~ $+55^{\circ}\text{C}$;
4. Driving gas: Nitrogen;
5. Hydrostatic test pressure: 2.1MPa;
6. It is not allowed to be exposed to high temperature environment and it is strictly prohibited to store in high temperature environment;
7. Regular inspection and using in the valid period, the pressure indicator needle is in the (red) area, stop using or send to the maintenance station for repair;
8. Regular inspection and using in the valid period, the pressure indicator needle is in the (red) area, stop using or send to the maintenance station for repair;
9. Regular inspection and using in the valid period, the pressure indicator needle is in the (red) area, stop using or send to the maintenance station for repair.

广东天安消防科技有限公司
广东天安消防科技有限公司上饶分公司
江西省上饶市广信区石人乡苏桥村棉花湾288号

电话: 020-88888888
电话: 0793-8888888

合格证

生产日期 2021年3月 检验员 [签名]
生产企业: 广东天安消防科技有限公司上饶分公司