



编号: 0012-2019-2022

能源计量审核情况表

企业名称	江西洪都航空工业集团有限责任公司
年消耗能源 (万吨标准煤)	1.7226 万吨标准煤

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	6	80	11
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	达到要求	达到要求	达到要求

审核情况说明: 企业是重点耗能单位, 企业消耗能源主要有: 天然气、水、和电, 上年共消耗 1.7226 万吨标准煤, 企业建立了能源计量管理制度, 设备能源中心负责全厂能源管理, 企业编制了航空工业洪都能源计量网络图, 进出用能单位应配 12 台 (件), 实配 12 台 (件); 进出主要次级用能单位应配 295 台 (件), 实配 295 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 52 台 (件), 实配 52 台 (件); 配备率满足要求; 查进出用能单位配备能源计量设备为外部设备, 计量归供电公司、燃气公司和水务公司等单位负责; 查进出次级用能单位编号为 1521608 的三相四线电子式电能表于 2020 年 10 月 28 日 (有效期 3 年) 经洪都设备能源中心检定, 准确度为 2 级, 查重点耗能设备上编号为 3105130012 三相智能电能表, 2018 年 1 月 15 日 (有效期 5 年) 经洪都设备能源中心检定, 精度 1.0 级, 满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每月由设备能源中心抄表统计, 设备能源中心每月平衡分析, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求, 通过审核。

审核组长 (签名)

受审核方代表 (签名)

日期: 2022. 4. 21

日期 2022. 4. 21