



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川纯真世纪实业有限公司	陪同人员	尹洽羲
受审核部门	物业部	预计整改 完成日期	2022.5.30
不符合事实描述: 查: 高压配电房绝缘手套、绝缘鞋、验电器合格证书有效期为 2022 年 4 月 26 日, 不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 ☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 ☐ 能源认证标准: 条款 ☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 ☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求 ☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 陈坤 审核组长: 张明洪 受审核方代表: 尹洽羲 日期: 2022.5.12 日期: 2022.5.12 日期: 2022.5.12			



扫描全能王 创建