



编号: 0431-2022

能源计量审核情况表

企业名称	佛山电器照明股份有限公司		
年消耗能源 (万吨标准煤)	2.31		
部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	8	20	5
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	满足要求	满足要求	满足要求

审核情况说明:

企业建立并通过了 ISO5001:2018 能源管理体系,并编制了能源计量网络图、能源系统图、能源流程图等,经营管理部负责全厂能源体系管理。保存着完整的体系文件,如手册,程序文件及工作文件等,如《能源计量管理程序》等。

企业消耗能源主要有:电、水、天然气、液氮和液氧等。2021 年共消耗 23187.012 万吨标准煤,企业能源数据每月由各使用单位上报日报表,每月进行平衡分析,并对重要的能源数据能定期进行监视核查并计算能源消耗,能源计量管理满足 GB17167 要求,通过审核。在计量进出用能单位应配 14 台 (件),实配 14 台 (件);进出主要次级用能单位应配 88 台 (件),实配 88 台 (件);进出主要用能设备 (单元) 应配 19 台 (件),实配 18 台 (件);配备率满足要求;抽查的能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。

审核组长(签名)

受审核方代表 (签名)

日期:2022. 5. 14

日期: 2022. 5. 14