



编 号: 0475-2022

能源计量审核情况表

企业名称	攀枝花瑞峰水泥有限公司
年消耗能源 (万吨标准煤)	9.2611

部 位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	4	5	10
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合要求	符合要求	符合要求
准确度等级是否符合要求	符合要求	符合要求	符合要求
能源计量器具检定率是否达到要求	符合要求	符合要求	符合要求

审核情况说明:

企业消耗能源主要有: 煤炭、柴油和电。2021 年共消耗 9.2611 万吨标准煤, 是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度, 生产安全环保处负责全厂能源管理, 企业编制了能源网络图, 建立了《能源管理制度》, 设立了专业能源管理岗位, 专人负责能源计量管理工作, 通过了北京国建联信认证中心的能源管理体系认证。(证号 02520En20177ROM, 有效期至 2023 年 7 月 27 日)。

进出用能单位应配 6 台 (件), 实配 6 台 (件)。配备率 100%; 进出主要次级用能单位应配 12 台 (件), 实配 12 台 (件), 配备率 100%; 进出主要用能设备 (单元) 应配 50 台 (件), 实配 50 台 (件) 配备率 100%; 配备率满足要求; 查进出用能单位配备的编号为 1812070329 电子汽车衡 2022 年 02 月 23 日经四川省攀西计量测试研究所公司检定, 精度 III 级, 查进出次级用能单位编号为 19109452 多功能电表于 2021 年 06 月 21 日检定, 精度 0.5S 级, 成都市计量检定测试院检定; 查重点耗能设备编号为 19109447 多功能电力仪表 2021 年 06 月 21 日检定, 精度 0.5S 级, 成都市计量检定测试院检定。能源测量设备配备准确度等级满足要求。能源计量器具全部按期检定, 满足要求。

企业能源数据每日由各使用单位上报日报表, 生产安全环保处每月平衡分析, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求, 通过审核。

审核组长 (签名)

杨校

受审核方代表 (签名, 盖公章)

张明

日期: 2022.5.21

日期: 2022.5.21

