



编号: 0470-2022

能源计量审核情况表

企业名称	宜宾瑞兴实业有限公司
年消耗能源 (万吨标准煤)	18.023

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	4	18	6
能源计量器具配备率 (%)	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	符合要求	符合要求	符合要求
准确度等级是否符合要求	符合要求	符合要求	符合要求
能源计量器具检定率是否达到要求	符合要求	符合要求	符合要求

审核情况说明: 企业消耗能源主要有: 煤炭、柴油和电。2021 年共消耗 18.023 万吨标准煤, 是重点耗能单位。生产安全环保处负责全厂能源管理, 企业编制了能源网络图, 建立了 RX/NK-04-2022 《能源管理制度》, 设立了专业能源管理岗位, 专人负责能源计量管理工作。已安排于 5 月 30 日进行能源管理体系认证审核。

企业进出用能单位应配 7 台 (件), 实配 7 台 (件)。配备率 100%; 进出主要次级用能单位应配 46 台 (件), 实配 46 台 (件), 配备率 100%; 进出主要用能设备 (单元) 应配 32 台 (件), 实配 32 台 (件) 配备率 100%; 配备率满足要求; 抽查进出用能单位配备的编号为 826502 水表 2019 年 07 月 20 日经华东国家计量测试中心检定, 2 级合格, 有效期至 2022 年 7 月 19 日, 抽查进出次级用能单位编号为 18735968 超声流量计 2022 年 04 月 28 日由中国测试技术研究院检定, 2.0 级; 抽查重点耗能设备编号为 19109435 和编号 19136625、19109453 等 3 台多功能电力仪表 2021 年 06 月 21 日检定, 精度 0.5S 级, 成都市计量检定测试院检定。能源测量设备配备准确度等级满足要求。能源计量器具基本按期检定, 满足要求。

企业能源数据管理方面: 电能采用云集能源管理系统由计算机软件实时采集数据、监控、分析并上传。煤炭、柴油等其它能源数据每日由各使用单位上报日报表, 生产安全环保处每月平衡分析, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理基本符合 GB17167 要求。

审核组长 (签名)

受审核方代表 (签名)

日期: 2022 年 05 月 29 日

日期 2022 年 05 月 29 日

