

电流互感器检验记录表 (半成品)

产品型号 LZZB-10
 额定电流比: 75/5
 准确级: 0.2S/10P10
 额定输出: 15/15 VA
 试验结果
 室温: 25 °C

流转卡号: 08
 额定电压: 10 kV
 额定频率: 50 Hz
 极性: 减
 相对湿度: 70 %

误差试验 (负荷功率因数 $\cos \phi = 0.8$ 滞后)

量限	标识	准确级	I% 误差	1	5	20	100	120	二次负 荷 (VA)
75 5A	151-152	0.2S	f(%)	-0.04	-0.03	-0.02	0.07	0.07	15
			δ (')	7	6	3	0	0	
			f(%)	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	375
			δ (')	3	2	1	0	0	
75 5A	251-252	10P10	f(%)				-0.4		15
			δ (')				5		
			f(%)						
			δ (')						
			f(%)						
			δ (')						
			f(%)						
			δ (')						

检验员 李明

检定日期: 2016年 5月 29日
 重庆天泽电器有限公司

电流互感器检验记录表 (半成品)

产品型号: L32B-10
 额定电流比: 300/5
 准确级: 0.2S/10P10
 额定输出: 15/15 VA
 试验结果
 室温: 25 °C

流转卡号: 05
 额定电压: 10 kV
 额定频率: 50 Hz
 极性: 减
 相对湿度: 70 %

误差试验 (负荷功率因数 $\cos \phi = 0.8$ 滞后)

量限	标识	准确级	I% 误差	1	5	20	100	120	二次负荷 (VA)
300 5A	151-152	0.2S	$f(\%)$	-0.02	-0.02	-0.01	0.08	0.07	15
			$\delta(^{\circ})$	10	8	3	0	1	
			$f(\%)$	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	375
			$\delta(^{\circ})$	4	4	3	1	1	
300 5A	251-252	10P10	$f(\%)$				-0.6		15
			$\delta(^{\circ})$				6		
			$f(\%)$						
			$\delta(^{\circ})$						
			$f(\%)$						
			$\delta(^{\circ})$						
			$f(\%)$						
			$\delta(^{\circ})$						

检验员: 张明

检定日期: 2022 年 5 月 29 日
 重庆关泽电器有限公司