



编 号：0058-2019-2022

能源计量审核情况表

企业名称	鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司
年消耗能源（万吨标准煤）	35.95

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量（台、件）	15	20	28
能源计量器具配备率（%）	100	100	99
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	达到	达到	达到

审核情况说明：

1. 工业用电：该公司由广东电网公司开发区供电局供电，有 4 个电能表（准确度等级为有功 0.5 级，有计量合格的铅封）。每月由开发区供电公司抄报月度用电量数据，每月结算。
2. 生产、生活用水：由广州开发区自来水公司供给用水，安装了 3 个水表（准确度等级 2.0 级）由广州开发区自来水公司每月抄报月度用水量数据，每月结算。
3. LPG：用于锅炉生成蒸汽，由联穗能源供应公司供气并负责维护，安装了 5 台总管流量计（1.0 级），由供应方每月抄月度用气量，每月结算。
4. 蒸汽：由恒运东区热力有限公司供给蒸汽，配备了 1 台主管涡街流量计（1.5 级），恒运东区热力有限公司每月抄数，每月结算。
5. 天然气：由联穗能源供应公司供气并负责维护，安装了 2 台高压天然气流量计（1.0 级），由供应方每月抄月度用气量，每月结算。
6. 该公司属于“十三五”重点能耗企业，已根据 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》，配备了各种介质能源计量器具，建立了较完善的能源管理制度，进出用能单位、主要次级用能单位及



主要用能设备的能源计量器具配备率符合 GB17167-2006 标准的要求。

7. 该公司 2021 年综合消耗能源约为 35.95 万吨标准煤，单位产品能耗在同行业居中等水平。

审核组长(签名) 邵相臣

日期:2022.06.13

受审核方代表(签名): 刘永伟

日期: 2022.06.13