



221100341841

检测报告

Test Report

报告编号 : 检01202210678
Report No. :

样品名称 : 生产用水
Sample Name :

委托单位 : 浙江天童食品有限公司
Client :

检测类别 : 委托检测
Test Category :

NICE

耐斯检测技术服务有限公司
Nice Detection & Technology Services Co.,Ltd.



耐斯检测技术服务有限公司
Nice Detection & Technology Services Co., Ltd.

检 测 报 告

Test Report

报告编号 (Report No.): 检01202210678

共3页 第1页 (Page 1 of 3)

样品名称 Sample Name	生产用水	商 标 Trademark	/
委托单位 Client	名称 Name 浙江天童食品有限公司 地址 Address 衢州市开化县马金镇绿色食品工业园区	受检单位 Inspected Entity 浙江天童食品有限公司	生产单位 Manufacturer /
型号规格 Type Specification	/	质量等级 Quality Grade	/
生产日期 Date of Manufacture	/	原编号 Lot No.	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样日期 Received Date	2022年6月10日
抽样基数 Sampling Basic Number	/	到样数量 Received Quantity	5L
抽 样 者 Sampler	/	送 样 者 Sample Deliverer	李丕宠
抽样地点 Sample Location	/	检测类别 Test Category	委托检测
检测依据 Test Requirement	见后页		
判定依据 Criterion	GB 5749-2006		
检测项目 Test Item(s)	总大肠菌群等28项		
样品状态描述 Sample Status	瓶装, 样品为无色透明液体。		
检测日期 Test Date	2022年6月11日 ~ 2022年6月17日		
检测环境条件 Test Enviroment	符合		
检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目符合GB 5749-2006要求。 以下空白!		
备注 Remarks	/		

批准: 银建
Approved by

审核: 杨萍
Verified by

编制: 高鑫
Composed by



耐斯检测技术服务有限公司

Nice Detection & Technology Services Co., Ltd.

检测报告

Test Report

报告编号(Report No.): 检01202210678

共3页 第2页 (Page 2 of 3)

序号 No.	检验项目 Test Item(s)	单位 Unit	标准要求 Requirement	检测结果 Test Result	单项判定 Item Conclusion	检测依据 Test Requirement
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出 (<2)	符合	GB/T 5750.12-2006
2	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出 (<2)	符合	GB/T 5750.12-2006
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出 (<2)	符合	GB/T 5750.12-2006
4	菌落总数	CFU/mL	≤ 100	未检出 (<1)	符合	GB/T 5750.12-2006
5	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000246	符合	GB/T 5750.6-2006
6	镉	mg/L	≤ 0.005	未检出 (<0.00006)	符合	GB/T 5750.6-2006
7	铬 (六价)	mg/L	≤ 0.05	未检出 (<0.004)	符合	GB/T 5750.6-2006
8	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出 (<0.00007)	符合	GB/T 5750.6-2006
9	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤ 10	0.81	符合	GB/T 5750.5-2006
10	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.010	符合	GB/T 5750.10-2006
11	四氯化碳	mg/L	≤ 0.002	未检出 (<0.0001)	符合	GB/T 5750.8-2006
12	溴酸盐	mg/L	≤ 0.01	未检出 (<0.005)	符合	GB/T 5750.10-2006
13	色度	度	≤ 15	<5	符合	GB/T 5750.4-2006
14	浑浊度	NTU	≤ 1	<0.5	符合	GB/T 5750.4-2006
15	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合	GB/T 5750.4-2006
16	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2006

耐斯检测技术服务有限公司

Nice Detection & Technology Services Co., Ltd.

检测报告

Test Report

报告编号 (Report No.): 检01202210678

共3页 第3页 (Page 3 of 3)

序号 No.	检验项目 Test Item(s)	单位 Unit	标准要求 Requirement	检测结果 Test Result	单项判定 Item Conclusion	检测依据 Test Requirement
17	pH	/	不小于6.5且不 大于8.5	7.44	符合	GB/T 5750.4-2006
18	铝	mg/L	≤ 0.2	0.0457	符合	GB/T 5750.6-2006
19	铁	mg/L	≤ 0.3	0.0248	符合	GB/T 5750.6-2006
20	锰	mg/L	≤ 0.1	未检出 (< 0.00006)	符合	GB/T 5750.6-2006
21	铜	mg/L	≤ 1.0	未检出 (< 0.00009)	符合	GB/T 5750.6-2006
22	锌	mg/L	≤ 1.0	0.00359	符合	GB/T 5750.6-2006
23	氯化物	mg/L	≤ 250	26.0	符合	GB/T 5750.5-2006
24	硫酸盐	mg/L	≤ 250	27.8	符合	GB/T 5750.5-2006
25	溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	201	符合	GB/T 5750.4-2006
26	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤ 450	86.8	符合	GB/T 5750.4-2006
27	耗氧量 (CODMn法, 以O ₂ 计)	mg/L	≤ 3	1.41	符合	GB/T 5750.7-2006
28	银	mg/L	≤ 0.05	未检出 (< 0.00003)	符合	GB/T 5750.6-2006
备注: / Remarks						

以下空白!