



编号: 0830-2022

能源计量审核情况表

企业名称	临汾山水水泥有限公司
年消耗能源(万吨标准煤)	13.11 万吨标准煤

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量(台、件)	7	16	73
能源计量器具配备率(%)	100	100	100
配备率是否符合要求	符合	符合	符合
准确度等级是否符合要求	符合	符合	符合
能源计量器具检定率是否达到要求	达到要求	达到要求	达到要求

审核情况说明:

企业消耗能源主要有:煤炭、电,2021年共消耗13.11万吨标准煤,是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度,调度监控室负责全厂能源管理,企业编制了能源网络图,进出用能单位应配7台(件),实配7台(件);进出主要次级用能单位应配16台(件),实配16台(件);进出主要用能设备(单元)应配73台(件),实配73台(件);配备率100%满足要求;查进出用能单位配备的编号为13011115的电表等测量设备、进出次级用能单位编号为12064805的电表等、重点耗能设备编号为12064804的电表等测量设备均已于2022年02月22日送检,精度均为0.5S级,满足要求。能源测量设备配备精度等级满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表,调度监控室每月进行能源平衡分析,对重要的能源数据能定期进行监视核查,能源计量管理满足GB17167要求,通过审核。

审核组长(签名)

日期:2022年6月30日

受审核方代表(签名)

日期:2022年6月30日

